

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施 4

工事名 上福原ポンプ場電気設備改築その2 工事

番号	質問内容	頁	回答
1	本工事における、ポンプ場とマンホールポンプ場の停電可能期間及び回数をご教示ください。	-	ポンプ場およびマンホールポンプ場の停電可能期間および回数の制限はありませんが、施設機能に支障が無いよう施工願います。なお、受電停止中は自家発電機の運転による施設機能の維持を想定しています。その他詳細については別途協議といたします。
2	仮設工事二か所のそれぞれの役割と開始時期をご教示ください。	E-3 E-13 E-14	仮設盤（E-13中の①）の役割は施工期間中の上福原ポンプ場の最低限の機能維持を目的としています。開始時期は改築対象盤撤去前に設置、稼働を想定しています。仮設発電機（E-13中の②）は上福原マンホールポンプ場の仮設電源です。（上福原マンホールポンプ場は上福原ポンプ場から受電しているため。）開始時期は改築対象盤撤去前に設置、稼働を想定しています。
3			
4			
5			
6			