

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整 9

工 事 名 河崎枝線その 3 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
1	推進工に推進管材料は計上されていますか	頁0-0046 起債内訳書	推進管材料が設計に反映されていないため、設計変更で対応します
2	推進工にケーシング類撤去工は計上されていますか	頁0-0046 起債内訳書	ケーシング類撤去工が設計に反映されていないため、設計変更で対応します
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

質問に対する回答書

入札番号 整9

工 事 名 河崎枝線その3工事

工事場所 米子市河崎地内

回答

番号	質問内容	設計図書等の該当頁
1	「推進器具類損料(固定部)呼び径 200」 「推進器具類損料(変動部)呼び径 200」の採用単価を ご教示ください。	単第 0-0005 単第 0-0136 単第 0-0184
2	「推進機損料 1m 管仕様」の採用単価を ご教示ください。	単第 0-0004
3	「送泥ポンプ」「排泥ポンプ」 「立杭バイパス装置 配管材含む」「排泥水流測定装置」 「ユニット型泥水処理装置」 の採用単価をご教示ください。	単第 0-0006

1
16,020円
105円

2
35,640円

3
送泥ポンプ
3,501円
排泥ポンプ
3,501円
立坑バイパス装置 配管材
含む
1,557円
排泥水流測定装置
1,188円
ユニット型泥水処理装置
18,900円

4	「止水器 Φ200 用ケーシング立杭用」の採用単価をご教示ください。	単第 0-0012
5	「組立 1 号マンホール H=2.88~3.02m T-25」 「組立 1 号マンホール H=3.18~3.32m T-25」 採用単価をご教示ください。	単第 0-0040
6	「管推進工 数量 14.3m」 「管推進工 数量 4.45m」 「管内ずり出し工」 「杭外ずり出し工」 「塩ビ管挿入工」 「中込注入工」 「計 +00」「1mあたり」とありますが、1日あたりの日進量はいくらかでしょうか、ご教示ください。	単第 0-0083 単第 0-0093 単第 0-0100
7	①「先頭管 Φ500 L=1.45m」「中間管 Φ500 L=0.95m」② ③「最終管 Φ500 L=0.45m」「調整ボイド Φ500」④ ⑤「UB ます 100-200」「立上り管(塩ビ管 VU)」⑥ 採用単価をご教示ください。	単第 0-0107
8	「圧入機」「高圧ジェットポンプ」「特殊ノズル」「水槽」 採用単価をご教示ください。 また、1日あたりの日進量もご教示ください。	単第 0-0108 単第 0-0214 単第 0-0227
9	「強力吸引車」の採用単価をご教示ください。 「計/箇所 +00」の積算上の取り扱いをご教示ください。	単第 0-0106 単第 0-0212 単第 0-0225
10	「プラントポンプ Φ150×18.5kw」 「ゲートバルブ Φ150」 「ノッチタンク」 採用単価をご教示ください。また、「計/30日」の積算上の取り扱いをご教示ください。	単第 0-0146
11	「ウェルポイント損料 Φ50×0.7m」 「ライザーパイプ Φ40×3.6m」 「スイングジョイント損料 Φ40」 採用単価をご教示ください。また、「計/30日」の積算上の取り扱いをご教示ください。	単第 0-0148
12	「ヘッダーパイプ損料 Φ150×3m」 「ヘッダーカップリング Φ150」	単第 0-0150

4	30,600円
5	273,680円 286,480円
6	3.8mです 5.4mです 22.2mです 11.1mです 22.2mです 2.8mです
7	98,640円 52,290円 36,180円 6,840円 32,760円 4,230円
8	20,900円 1,590円 911円 147円 3.6mです
9	37,620円 単第0-0212 1で割っています 単第0-0106 単第0-0225 3で割っています
10	142,000円 6,700円 6,900円 30で割っています
11	585円 397円 461円 30で割っています
12	1,050円 243円

12	「ヘッダーチーズ損料 Φ150 T字型」 「ヘッダーキャブ損料 Φ150」 採用単価をご教示ください。また、「計/30日」の 積算上の取り扱いをご教示ください。	
13	「ジェットポンプ損料 Φ80×15kw」 「サクショホース損料 Φ80×4.5m」 「ジェットホース損料 Φ50 ×20m」 「フードバルブ損料 Φ80」 「ストップバルブ損料 Φ50」 「圧力計損料 Φ50」 採用単価をご教示ください。また、「計/30日」の 積算上の取り扱いをご教示ください。	単第 0-0152 単第 0-0153
14	「仮設ケーシング Φ1500」 「仮設ケーシング Φ2000」 採用単価をご教示ください。	明第 00031 表
15	「コンクリート柱 一般用(NTT仕様)7m-19cm」の ひび割れ試験荷重の仕様をご教示ください。	単第 0-0175
16	①「先頭管 Φ700 L=1.50m」②「中間管 Φ700 L=1.0m」③「最終管 Φ700 L=0.5m」④「調整ボイド Φ700」⑤「UBます 300-150」⑥「立上り管(塩ビ管 VU) Φ300」⑥ 採用単価をご教示ください。	単第 0-0213
17	「管推進工」 「管内ずり出し工」 「杭外ずり出し工」 「塩ビ管挿入工」 「中込注入工」 「計 +00」「1mあたり」とありますが、1日あたりの 日進量はいくらかでしょうか、ご教示ください。	単第 0-0218 単第 0-0220 単第 0-0221

12
458円
293円
30で割っています

13
単第0-0152
60,500円
3,240円
6,900円
1,070円
550円
30で割っています

単第0-0153
121,000円
8,100円
13,800円
1,070円
2,750円
5,480円

14
28,890円
38,610円

15
4.3kNです

16
223,380円
95,220円
77,940円
13,680円
29,000円
6,700円

17
3.8mです
22.2mです
11.1mです
22.2mです
2.8mです