

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 文4

工 事 名 埋蔵文化財センター旧通学路上屋解体工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	作業用の車を駐車する所は、センターの駐車場でしょうか。6台程度必要です。		埋蔵文化財センターの敷地内に駐車可能です。
2	休憩小屋、トイレ、電気、水道はなしで作業を予定（作業ができる程度を考えています）していますが、よろしいでしょうか。		仮設計画については、受注者と協議の上で決定します。
3	作業中（朝8：00～午後17：00）は通行止めが出来ますでしょうか。 数日間、通行止めが可能でしょうか。		解体物の近辺に看板等で表示をし、工事期間中は通行止めになります。
4	処分先の指定はなしでよろしいでしょうか。 （入札説明書の所に記入マークがない、木材処分以外）		木材再資源化以外の処分先の指定はありません。
5	石綿なしの届けが必要になる時、証明する物はお願ひできますでしょうか。		現地調査を行い、木くず・金属くず・電材くずを確認し、石綿を含有する材料はないものと判断しています。再度、受注者と着手前の調査にて疑わしい材料があった場合は、協議の上で対応いたします。

6	<p>最上段の土間コンクリートに束石が挟まっている所と、最下段の舗装に束石が挟まっている所は最小範囲で取合撤去の方法を行いますが良いでしょうか。 全体的に束石を撤去後の穴埋めや、整地は別と考えていますがよろしいでしょうか。</p>		<p>束石の撤去は不要です。</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------