

設計図書に対する質問及び回答

入札番号 整26
 工事名 蚊屋枝線その12工事
 工事場所 米子市蚊屋地内

番	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
下記の単価及び規格についてご教示ください。			
1	再生土	頁0-0013	県単価表P.41
2	可とう継手 φ150	頁0-0002	10,600円
3	埋設標識シート	頁0-0033	建設物価2024年6月 P.629 150mm×50m シングル 水抜き穴無し ポリエチレンクロス
4	再生砂	頁0-0034	県単価表P.40
5	建込簡易土留賃料 2.0m以下 規格をご教示ください	頁0-0015	建設物価2024年6月 P.819 30m当たり 深2.0m
6	建込簡易土留整備費 規格をご教示ください	頁0-0015	建設物価2024年6月 P.819 30m当たり 深2.0m
7	再生土	頁0-0017	県単価表P.41
8	可とう継手 φ200	頁0-0004	12,700円
9	再生砂	頁0-0043	県単価表P.40
10	建込簡易土留賃料 2.0m以下 規格をご教示ください	頁0-0019	建設物価2024年6月 P.819 30m当たり 深2.0m
11	ブロック, 蓋, 受枠等 H=1.23-1.37m T-14	頁0-0005	190,980円
12	ブロック, 蓋, 受枠等 H=1.38-1.52m T-14	頁0-0006	196,080円
13	ブロック, 蓋, 受枠等 H=1.68-1.82m T-14	頁0-0006	208,680円

