

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号都12

工事名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
1	現場説明書に その他（廃プラ） 1t当り6,500円と記載がありますか、1m3当り6,500円の誤りではないでしょうか。		記載の誤りです。 ご指摘の通り1m3当りの単価となります。
2	施工単価表 単第0-0016表 暗渠排水管 硬質ポリ塩化ビニル管VP150の品名・規格等の詳細をご教示ください	頁0-0039	規格：硬質ポリ塩化ビニル管VP150
3	施工単価表 単第0-0029表 2号集水柵 グレーチングB900-L900はT-20とT-14・6とどちらの単価になりますか。ご教示ください。	頁0-0054	T-20を見込んでいます。
4	施工単価表 単第0-0055表 歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロックの規格の詳細及び単価をご教示ください	頁0-0091	規格：乗入型C種180/240×300×600 L=600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単価表153ページを参照下さい。
5	施工単価表 単第0-0056表 歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロックの規格の詳細及び単価をご教示ください	頁0-0093	規格：切下型水路部180/240×300×600 L=600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単価表153ページを参照下さい。
6	施工単価表 単第0-0057表 地先境界ブロック 地先境界ブロックの規格の詳細及び単価をご教示ください	頁0-0094	規格：地先境界ブロック 150×150×600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単価表153ページを参照下さい。
7	施工単価表 単第0-0067表 接地設置工 接地棒連結式φ10×1500・接地棒リード端子連結式φ10 8□×500はJR採用品でしょうかご教示ください	頁0-0106	お見込みの通りです。
	以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表		
	1) 1号かんたん側溝 B300-H300	1) 頁0-0034	18,150円/本を見込んでいます。
	2) 蓋板 B300-L2000 ランドスケープ側溝蓋	2) 頁0-0035	89,720円/枚を見込んでいます。
	3) 1号かんたん側溝（管理柵） B300-H500 L2000 底部開口なし	3) 頁0-0037	23,430円/本を見込んでいます。
	4) 管理孔 B300-L600 ランドスケープ側溝蓋	4) 頁0-0038	169,500円/枚を見込んでいます。
	5) ミックスドレイン B350 L=1.0m	5) 頁0-0040	83,160円/組を見込んでいます。
	6) ミックスドレイン B1000 L=1.0m	6) 頁0-0041	157,860円/組を見込んでいます。
	7) ミックスドレイン蓋 B350 管理柵	7) 頁0-0042	104,210円/mを見込んでいます。
	8) ミックスドレイン蓋 B1000 管理柵	8) 頁0-0043	178,420円/mを見込んでいます。
	9) スチール透水蓋 B350	9) 頁0-0045	29,000円/枚を見込んでいます。

10)	スチール透水蓋 B1000	10) 頁0-0047	46,800円/枚を見込んでいます。
11)	L型アングル	11) 頁0-0006	9,470円/mを見込んでいます。
12)	照明灯撤去	12) 頁0-0062	51,400円/基を見込んでいます。
13)	開粒度アスコン (13)	13) 頁0-0075	令和6年度5月土木工事実施設計単価表51ページを参照下さい。
14)	半わたみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	14) 00077・ 0-0078	212円/ℓを見込んでいます。
15)	インターロッキングブロック t=60mm	15) ~18) 頁0-0080	8,300円/m ² を見込んでいます。
16)	目地砂		4,500円/m ³ を見込んでいます。
17)	サンドクッション 厚さ30mm		4,500円/m ³ を見込んでいます。
18)	透水シート 60g/m ² 以上		200円/m ² を見込んでいます。
19)	インターロッキングブロック t=80mm	19) 頁0-0081	9,300円/m ² を見込んでいます。
20)	目地砂	20) ~22) 頁0-0081	4,500円/m ³ を見込んでいます。
21)	サンドクッション 厚さ20mm		4,500円/m ³ を見込んでいます。
22)	透水シート 60g/m ² 以上		200円/m ² を見込んでいます。
23)	ボラード 車止め 両側チェーン	23) 頁0-0096	95,000円/台を見込んでいます。
24)	ボラード 車止め 片側チェーン	24) 頁0-0099	75,000円/台を見込んでいます。
25)	ボラード 車止め 両側チェーン	25) 頁0-0100	45,000円/台を見込んでいます。
26)	ボラード フットライト 両側チェーン	26) 頁0-0101	158,000円/台を見込んでいます。
27)	ボラード フットライト 片側チェーン	27) 頁0-0102	138,000円/台を見込んでいます。
28)	ボラード フットライト チェーン無し	28) 頁0-0103	108,000円/台を見込んでいます。
29)	チェーン	29) 頁0-0015	10,000円/mを見込んでいます。
30)	街路樹 アヤケヤキ	30) 31) 頁0-0016	35,500円/本を見込んでいます。
31)	ツリーガイドユニット		鋳鉄製受枠L型：17,000円/個 レジコン製植樹柵L型：9,600円/個 連結部品：8,600円/組 ロックマルチ：3,500円/袋 上記単価を見込んでいます。
32)	組みアンカーボルト	32) 頁0-0105	30,000円/基を見込んでいます。
33)	樹木照明	33) 頁0-0114	43,300円/基を見込んでいます。
34)	保護砂	34) 頁0-0115	1000円/m ³ を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号都12

工事名市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価及び規格についてご教示ください。		
1	1号かんたん側溝 B300-H300	頁0-0034	18,150円/本を見込んでいます。
2	蓋版 B300-L2000 ランドスケープ側溝蓋	頁0-0035	89,720円/枚を見込んでいます。
3	1号かんたん側溝（管理樹） B300-H500 L2000	頁0-0037	23,430円/本を見込んでいます。
4	管理孔 B300-L600 ランドスケープ側溝蓋	頁0-0038	169,500円/枚を見込んでいます。
5	ミックストレイイン B350 L=1.0m	頁0-0040	83,160円/組を見込んでいます。
6	ミックストレイイン B1000 L=1.0m	頁0-0041	157,860円/組を見込んでいます。
7	ミックストレイイン蓋	頁0-0042	104,210円/mを見込んでいます。
8	ミックストレイイン蓋 B1000 管理樹	頁0-0043	178,420円/mを見込んでいます。
9	スチール透水蓋 B350	頁0-0045	29,000円/枚を見込んでいます。
10	スチール透水蓋 B1000	頁0-0047	46,800円/枚を見込んでいます。
11	L型アングル	頁0-0006	9,470円/mを見込んでいます。
12	グレーチング B900-L900 の規格	頁0-0054	規格：ボルト固定細目(2)900×900用 995×1,000×50 T-20
13	照明灯撤去	頁0-0062	51,400円/基を見込んでいます。
14	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	頁0-0077	212円/ℓを見込んでいます。
15	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	頁0-0079	212円/ℓを見込んでいます。
16	目地砂	頁0-0080	4,500円/m ³ を見込んでいます。
17	サンドクッション 厚さ30mm	頁0-0080	4,500円/m ³ を見込んでいます。
18	透水シート 60g/m ² 以上	頁0-0080	200円/m ² を見込んでいます。
19	歩車道境界ブロック	頁0-0091	規格：乗入型C種180/240×300×600 L=600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単価表153ページを参照下さい。
20	歩車道境界ブロック	頁0-0093	規格：切下型水路部180/240×300×600 L=600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単価表153ページを参照下さい。
21	地先境界ブロック	頁0-0094	規格：地先境界ブロック 150×150×600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単価表153ページを参照下さい。
22	ボラード 車止め 両側チェーン	頁0-0096	95,000円/台を見込んでいます。
23	ボラード 車止め 片側チェーン	頁0-0099	75,000円/台を見込んでいます。
24	ボラード 車止め 両側チェーン	頁0-0100	45,000円/台を見込んでいます。
25	ボラード フットライト 両側チェーン	頁0-0101	158,000円/台を見込んでいます。
26	ボラード フットライト 片側チェーン	頁0-0102	138,000円/台を見込んでいます。
27	ボラード フットライト チェーン無し	頁0-0103	108,000円/台を見込んでいます。
28	チェーン	頁0-0015	10,000円/mを見込んでいます。
29	街路樹 アヤケヤキ	頁0-0016	35,500円/本を見込んでいます。
30	組みアンカーボルト	頁0-0105	30,000円/基を見込んでいます。
31	組みアンカーボルト	頁0-0108	30,000円/基を見込んでいます。
32	組みアンカーボルト	頁0-0109	30,000円/基を見込んでいます。
33	樹木照明	頁0-0114	43,300円/基を見込んでいます。
34	保護砂	頁0-0115	1000円/m ³ を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号都12

工事名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークアブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
1	L型アングル 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0006	9,470円/mを見込んでいます。
2	1号かんたん側溝 B300-H300 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0034	18,150円/本を見込んでいます。
3	蓋版 B300-L2000 ランドスケープ側溝蓋 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0035	89,720円/枚を見込んでいます。
4	管理孔 B300-L600 ランドスケープ側溝蓋 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0038	169,500円/枚を見込んでいます。
5	ミックスドレイン B350 L=1.0m 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0040	83,160円/組を見込んでいます。
6	ミックスドレイン B1000 L=1.0m 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0041	157,860円/組を見込んでいます。
7	ミックスドレイン蓋 B350 管理柵 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0042	104,210円/mを見込んでいます。
8	ミックスドレイン蓋 B1000 管理柵 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0043	178,420円/mを見込んでいます。
9	スチール透水蓋 B350 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0045	29,000円/枚を見込んでいます。
10	スチール透水蓋 B1000 見積となっています。単価の公表をお願いします。	頁0-0047	46,800円/枚を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号都12

工事名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
1	「1号かんたん側溝 B300-H300」 「ランドスケープ側溝蓋 B300-L2000」 採用単価をご教示下さい。	単第0-0011 単第0-0012	18,150円/本を見込んでいます。 89,720円/枚を見込んでいます。
2	「1号かんたん側溝 B300-H500 L2000」 「管理孔 B300-L600 ランドスケープ側溝蓋」 採用単価をご教示下さい。	単第0-0014 単第0-0015	23,430円/本を見込んでいます。 169,500円/枚を見込んでいます。
3	「ミックスドレイン B350 L=1.0m」 「ミックスドレイン B1000 L=1.0m」 「ミックスドレイン蓋 B350 管理樹」 「ミックスドレイン B1000 管理樹」	単第0-0017 単第0-0018 単第0-0019 単第0-0020	83,160円/組を見込んでいます。 157,860円/組を見込んでいます。 104,210円/mを見込んでいます。 178,420円/mを見込んでいます。
4	「スチール透水蓋 B350」 「スチール透水蓋 B1000」 採用単価をご教示ください。	単第0-0022 単第0-0024	29,000円/枚を見込んでいます。 46,800円/枚を見込んでいます。
5	「L型アングル」の採用単価をご教示ください。	単第0-0006	9,470円/mを見込んでいます。
6	「照明灯撤去」の採用単価をご教示ください。	単第0-0036	51,400円/基を見込んでいます。
7	「半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型」 採用単価をご教示ください。	単第0-0046 単第0-0047	212円/0を見込んでいます。 212円/0を見込んでいます。
8	「インターロッキングブロック t=60mm」 「目地砂」 「サンドクッション 厚さ30mm」 「透水シート 60g/m2以上」 採用単価をご教示ください。	単第0-0048	8,300円/m2を見込んでいます。 4,500円/m3を見込んでいます。 4,500円/m3を見込んでいます。 200円/m2を見込んでいます。
9	「インターロッキングブロック t=80mm」 「サンドクッション 厚さ20mm」 採用単価をご教示ください。	単第0-0049	9,300円/m2を見込んでいます。 4,500円/m3を見込んでいます。
10	「歩車道境界ブロック」 「地先境界ブロック」 採用単価をご教示ください。	単第 0-0055 0-0056 0-0057	「歩車道境界ブロック」 規格：乗入型C種180/240×300×600 L=600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単 価表153ページを参照下さい。 「地先境界ブロック」 規格：地先境界ブロック 150×150×600 単価については令和6年度5月土木工事実施設計単 価表153ページを参照下さい。
11	「ボラード 車止めチェーン」 「ボラード 片側チェーン」 「ボラード 両側チェーン」 「ボラード フットライト 両側チェーン」 「ボラード フットライト 片側チェーン」 「ボラード フットライト チェーン」 採用単価をご教示ください。	単第0-0058 単第0-0060 単第0-0061 単第0-0062 単第0-0063 単第0-0064	95,000円/台を見込んでいます。 75,000円/台を見込んでいます。 45,000円/台を見込んでいます。 158,000円/台を見込んでいます。 138,000円/台を見込んでいます。 108,000円/台を見込んでいます。
12	「チェーン」の採用単価をご教示ください。	頁0-0015	10,000円/mを見込んでいます。
13	「街路樹 アヤケヤキ」の採用単価をご教示ください。	頁0-0016	35,500円/本を見込んでいます。
14	「組みアンカーボルト」の採用単価をご教示ください。	単第 0-0066 0-0069 0-0070	30,000円/基を見込んでいます。 30,000円/基を見込んでいます。 30,000円/基を見込んでいます。
15	「樹木照明」の採用単価をご教示ください。	単第0-0074	43,300円/基を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 都12

工事名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
1	単価公表をお願いします。		
	・チェーン	頁0-0015	10,000円/mを見込んでいます。
	・1号かんたん側溝 B300-H300	頁0-0034	18,150円/本を見込んでいます。
	・蓋版 B200-L2000 ランドスケープ側溝蓋	頁0-0035	89,720円/枚を見込んでいます。
	・1号かんたん側溝（管理柵）B300-H500 L2000	頁0-0037	23,430円/本を見込んでいます。
	・管理孔 B300-L600 ランドスケープ側溝蓋	頁0-0038	169,500円/枚を見込んでいます。
	・ミックスドレイン B350 L=1.0m	頁0-0040	83,160円/組を見込んでいます。
	・ミックスドレイン B1000 L=1.0m	頁0-0041	157,860円/組を見込んでいます。
	・ミックスドレイン蓋 B350 管理柵	頁0-0042	104,210円/mを見込んでいます。
	・ミックスドレイン蓋 B1000 管理柵	頁0-0043	178,420円/mを見込んでいます。
	・スチール透水蓋 B350	頁0-0045	29,000円/枚を見込んでいます。
	・スチール透水蓋 B1000	頁0-0047	46,800円/枚を見込んでいます。
	・照明灯撤去	頁0-0062	51,400円/基を見込んでいます。
	・半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	頁0-0077	212円/ℓを見込んでいます。
	・半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	頁0-0079	212円/ℓを見込んでいます。
	・インターロッキングブロック t=60mm	頁0-0080	8,300円/m ² を見込んでいます。
	・目地砂	頁0-0080	4,500円/m ³ を見込んでいます。
	・サンドクッション 厚さ30mm	頁0-0080	4,500円/m ³ を見込んでいます。
・透水シート 60g/m ² 以上	頁0-0080	200円/m ² を見込んでいます。	

	<ul style="list-style-type: none"> ・インターロッキングブロック t=80mm ・サンドクッション 厚さ20mm ・ボラード 車止め 両側チェーン ・ボラード 車止め 片側チェーン ・ボラード 車止め 両側チェーン ・ボラード フットライト 両側チェーン ・ボラード フットライト 片側チェーン ・ボラード フットライト チェーン無し ・組みアンカーボルト ・樹木照明 ・保護砂 	<p>貢0-0081 9,300円/m2を見込んでいます。</p> <p>貢0-0081 4,500円/m3を見込んでいます。</p> <p>貢0-0096 95,000円/台を見込んでいます。</p> <p>貢0-0099 75,000円/台を見込んでいます。</p> <p>貢0-0100 45,000円/台を見込んでいます。</p> <p>貢0-0101 158,000円/台を見込んでいます。</p> <p>貢0-0102 138,000円/台を見込んでいます。</p> <p>貢0-0103 108,000円/台を見込んでいます。</p> <p>貢0-0105 30,000円/基を見込んでいます。</p> <p>貢0-0114 43,300円/基を見込んでいます。</p> <p>貢0-0115 1000円/m3を見込んでいます。</p>
2	<p>建設物価の単価を採用されている下記材料について、規格等の詳細をご教授ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グレーチング B900-L900 	<p>貢0-0054 規格：ボルト固定細目(2)T-20 単価について建設物価6月277ページを参照下さい。</p>
3	<p>積算条件が「Co(無筋)構造物とりこわし」となっていますが、「Co(鉄筋)構造物とりこわし」ではないでしょうか。</p>	<p>貢0-00064 ご指摘の通りです。 契約後変更にて対応します。</p>

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 都12

工事名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
1	下記の単価又は、規格の提示願います。 内訳書 スクラップ 鉄くずの諸経費に対する取扱いをご教示ください。	頁0-0009	現場説明書特記事項4に記載の通り、全ての経費対象外としています。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 都12

工事名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークブル推進事業）その3

番号	質問内容	頁	回答
1	現場説明書-特記事項2の廃プラの受け入れ費用が1 t 当り6,500円となっていますが、1m3当りではないでしょうか。	現場説明書 特記事項2	記載の誤りです。 ご指摘の通り1m3当りの単価となります。
2	L型アングルの単価についてご教示下さい。	積算参考 資料 貢0-0006	9,470円/mを見込んでいます。
3	<p>施工単価表の下記の項目の単価についてご教示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1号かんたん側溝 B300-H300 貢0-0011 ・蓋版B300-L2000 ランドスケープ側溝蓋 貢0-0035 ・1号かんたん側溝(管理柵)B300-H500 L2000 貢0-0037 ・管理孔B300-L600 ランドスケープ側溝蓋 貢0-0038 ・ミックスドレインB350 L=1.0m 貢0-0040 ・ミックスドレインB1000 L=1.0m 貢0-0041 ・ミックスドレイン蓋B350 管理柵 貢0-0042 ・ミックスドレイン蓋B1000 管理柵 貢0-0043 ・スチール透水蓋 B350 貢0-0045 ・スチール透水蓋 B1000 貢0-0047 ・ボラード 車止め 両側チェーン 貢0-0096 ・ボラード 車止め 片側チェーン 貢0-0099 ・ボラード フットライト 両側チェーン 貢0-0101 ・ボラード フットライト 片側チェーン 貢0-0102 	質問内容 欄に記載	<p>18,150円/本を見込んでいます。</p> <p>89,720円/枚を見込んでいます。</p> <p>23,430円/本を見込んでいます。</p> <p>169,500円/枚を見込んでいます。</p> <p>83,160円/組を見込んでいます。</p> <p>157,860円/組を見込んでいます。</p> <p>104,210円/mを見込んでいます。</p> <p>178,420円/mを見込んでいます。</p> <p>29,000円/枚を見込んでいます。</p> <p>46,800円/枚を見込んでいます。</p> <p>95,000円/台を見込んでいます。</p> <p>75,000円/台を見込んでいます。</p> <p>158,000円/台を見込んでいます。</p> <p>138,000円/台を見込んでいます。</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・ボラード フットライト チェーン無し 頁0-0103 ・組みアンカーボルト 頁0-0105、0108、0109 ・樹木照明 頁0-0114 		<p>108,000円/台を見込んでいます。</p> <p>30,000円/基を見込んでいます。</p> <p>43,300円/基を見込んでいます。</p>
4	2号集水柵グレーチングについて、設計図面ではインターロッキング柵蓋となっております。施工単価表にある建設物価P277には該当する製品の記載がないと思われます。採用単価をご教示ください。	設計図面 11号 積算参考 資料- 頁0-0054	<p>規格：ボルト固定細目(2) 900×900用 T-20</p> <p>建設物価P277記載の上記製品を見込んでいます。</p>
5	照明灯撤去の単価についてご教示下さい。	積算参考 資料- 頁0-0062	51,400円/基を見込んでいます。
6	施工単価表 単第-0061表 固定式ボラード(チェーン無し)について、設置するボラードは両側チェーンでよろしいでしょうか。採用単価がチェーン無しのボラードなら、その単価をご教示ください。	積算参考 資料- 頁0-0100	<p>設置するボラードはチェーン無しとしています。</p> <p>単価については45,000円/台を見込んでいます。</p>