

米子市クリーンセンター維持管理情報(令和6年度)

この維持管理情報は、測定結果が出次第、随時更新します。

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

処分した一般廃棄物の種類:可燃ごみ

可燃ごみ処分量[トン]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4606.76	4428.16	4002.64	4427.83	4214.24	3880.07	4324.73	3939.36	4390.11	3650.11			41864.01

2. 燃焼ガス温度等(測定位置、測定結果)

項目	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
燃焼ガス温度[℃]	1号炉	883	-	980	990	962	951	964	907	924	-			945	800℃以上
	2号炉	929	965	920	998	-	-	-	969	956	927			952	
	3号炉	865	861	877	941	945	967	971	889	-	855			908	
集じん器の 流入ガス温度[℃]	1号炉	191	-	190	193	193	194	193	194	195	-			193	概ね 200℃以下
	2号炉	191	191	192	193	-	-	-	189	192	193			192	
	3号炉	192	191	191	189	191	192	192	194	-	195			192	
排ガス中の 一酸化炭素濃度[ppm]	1号炉	1	-	2	2	1	2	2	1	1	-			2	100ppm以下
	2号炉	1	2	2	1	-	-	-	1	1	1			1	
	3号炉	2	2	2	2	1	2	2	2	-	2			2	

※上記は立上げ下げ日を除く月間平均値になります。1時間ごとの値は米子市クリーンセンターで閲覧いただけます。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日

設 備 名		ばいじん除去日	設 備 名		ばいじん除去日
冷却設備	1号ボイラ	常時機械除去	排ガス 処理設備	1号バグフィルタ	常時機械除去
	2号ボイラ	常時機械除去		2号バグフィルタ	常時機械除去
	3号ボイラ	常時機械除去		3号バグフィルタ	常時機械除去

4. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値※2	法規制値
測定日	-	1号炉	-	-	-	7月1日	8月7日	9月2日	10月3日	11月1日	12月23日	-			-	-
		2号炉	4月19日	5月8日	6月4日	7月1日	-	-	-	-	12月24日	1月17日			-	-
		3号炉	4月19日	5月9日	6月4日	-	8月7日	9月2日	10月4日	11月1日	-	1月17日			-	-
結果報告日	-	1号炉	-	-	-	8月1日	9月2日	10月2日	11月1日	12月2日	1月14日	-			-	-
		2号炉	5月1日	6月3日	7月1日	8月1日	-	-	-	-	1月14日	2月3日			-	-
		3号炉	5月1日	6月3日	7月1日	-	9月2日	10月2日	11月1日	12月2日	-	2月3日			-	-
硫黄酸化物 [mN/h]	毎月 ※1	1号炉	-	-	-	0.22	0.15	<0.11	0.29	<0.11	0.054	-			(0.16)	条件により 規制値は 変動する ため、毎月 算定する。
		2号炉	0.18	0.18	0.10	<0.11	-	-	-	-	0.078	<0.078			(0.12)	
		3号炉	0.16	0.052	0.10	-	0.0050	<0.10	0.050	<0.11	-	<0.078			(0.08)	
硫黄酸化物 規制値[mN/h]	毎月算定	1号炉	-	-	-	91.5	90.2	92.2	90.2	92.2	91.7	-			91.3	
		2号炉	89.5	89.0	90.0	90.7	-	-	-	-	88.5	89.0			89.5	
		3号炉	88.2	89.2	89.7	-	88.5	90.7	88.2	90.5	-	90.2			89.4	
ばいじん [g/mN]	毎月	1号炉	-	-	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-			0.001	0.08g/mN 以下
		2号炉	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001			0.001	
		3号炉	0.001	0.001	0.002	-	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.001			0.001	
塩化水素 [mg/mN]	毎月	1号炉	-	-	-	31	26	14	15	55	25	-			28	700mg/mN 以下
		2号炉	42	42	40	45	-	-	-	-	27	12			35	
		3号炉	41	28	29	-	16	14	15	31	-	12			23	
窒素酸化物 [ppm]	毎月	1号炉	-	-	-	70	35	90	50	54	58	-			60	250ppm 以下
		2号炉	57	44	81	63	-	-	-	-	47	77			62	
		3号炉	70	68	59	-	50	50	75	63	-	53			61	

※1 <付きの値は、検出下限値になります。

※2 ()付きの平均値は、検出下限値を含む値になります。

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	-	1号炉	-	-	-	-	8月1日	-	-	-	-	-			-	-
		2号炉	-	-	-	7月3日	-	-	-	-	-	-			-	-
		3号炉	-	-	-	-	8月2日	-	-	-	-	-			-	-
結果報告日	-	1号炉	-	-	-	-	11月1日	-	-	-	-	-			-	-
		2号炉	-	-	-	11月1日	-	-	-	-	-	-			-	-
		3号炉	-	-	-	-	11月1日	-	-	-	-	-			-	-
ダイオキシン類 [ng-TEQ/mN]	年1回	1号炉	-	-	-	-	0.00012	-	-	-	-	-			0.00012	1ng-TEQ/mN 以下
		2号炉	-	-	-	0.00041	-	-	-	-	-	-			0.00041	
		3号炉	-	-	-	-	0.00032	-	-	-	-	-			0.0003	