

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス9

工事名 米子市民球場場内照明設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	細目別内訳 発生材運搬 とりこわし発生材運搬 ダンプトラック 2t積級 DID区間無し 16.0km以下 上記、単価をご教示ください。	電気設備工事 細目別内訳 P13	営繕工事設計標準単価(令和6年7月改訂版)より決定しております。 なお、該当単価については非公表単価となります。
2	細目別内訳 発生材処分 処分費 上記、単価をご教示ください。	電気設備工事 細目別内訳 P14	土木工事実施設計単価表(令和6年9月10日 一部改定)より決定しております。 なお、該当単価については非公表単価となります。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス 9

工 事 名 米子市民球場場内照明設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	設計図E-04、05における特記の2項に足場工事・養生・清掃片付け等は本工事とする記載があるが、足場が必要とする場所はどこですか。明示願います。	E-04 E-05	対象箇所については、下記の通りです。 [A41W～5]と記載の半屋外倉庫(1・2塁側) 電気室(1・2塁側) 倉庫(1・2塁側) 器具庫(1塁側)
2	質問番号1と同様に、内部仕上足場(簡易型移動式足場)の仕様がわかりません。ローリングタワーと考えてよいですか。また、何段必要か指示願います。	内訳書 電気設備工事 細目別内訳11	ローリングタワー[4.0m超5.0m未満(2段)]を計上しております。
3	設計図E-04、05における特記の9項に受注者の責において機器を選定すると記載があるが、設計照明選定は参考品番であり、変更可能である解釈してよいか。また、上記に伴う開口部の補強等の天井補修や設計計上しない項目は、増減対象と考えてよいか。	E-04 E-05	設計照明選定は参考品番として記載しているものであり、受注者を拘束するものではありません。 本工事は、器具記号[M326]を除き、新たな開口補強等は必要ないものとして計画しております。 使用機器、補強等については、契約後、仕様書等で確認のうえ、受注者と協議により決定することとします。