

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道77

工事名 陰田町地内狭あい道路改良工事

| 番号 | 質問内容 | 設計図書等の該当頁 | 回答 |
|----|---|-----------|-------------------|
| 1 | L型擁壁底版幅ですが、鳥取県認証グリーン商品には粘性土用のH=1800, 2000は底版幅がB=1650となっておりますが、B=1750でなくていいのでしょうか。 | 科目内訳-3号表 | 構造図の通りB=1750とします。 |

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道77

工事名 陰田町地内狭あい道路改良工事

| 番号 | 質問内容 | 設計図書等の該当頁 | 回答 |
|----|--|-----------|------------|
| 1 | 材料単価を教えてください。 プレキャストL型擁壁 GLウォール同等品 H1200×B1150×L1699 水抜穴高さH=1000 | 単第-4 | 79,420円/個 |
| 2 | 材料単価を教えてください。 プレキャストL型擁壁 GLウォール同等品 H1200×B1150×L1000 水抜穴高さH=1000 | 単第-6 | 45,140円/個 |
| 3 | 材料単価を教えてください。 プレキャストL型擁壁 GLウォール同等品 H2000×B1750×L1347 水抜穴高さH=850(標準)平面斜切 | 単第-13 | 204,500円/個 |