

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施15

工事名 米子港マンホールポンプ場電気設備改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	工場製作期間が短い為、工期内の納入が厳しい状況です。納入遅延による工期の延長は可能でしょうか。		工期内完成を原則とします。但し、受注者の責によらない場合は別途協議いたします。
2	作業時に仮設電源が必要と思われませんが見込んでありますでしょうか。		米子港マンホールポンプ場はオーバーフロー管が設置してあり、仮設は不要と判断しているため、仮設設備は見込んでいません。
3			
4			
5			
6			
7			
8			