

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施3
工事名 淀江浄化センター自家発電設備改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	本工事は週休2日工事の対象でしょうか。	ー	現段階では週休2日工事の対象とはしておりませんが、契約後監督員との協議の対象とします。
2			
3			
4			
5			
6			

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 下施 3

工事名 淀江浄化センター自家発電設備改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	工事費総括（6 頁）SQC盤、機能増設となっておりますが、図面からは工事内容が不明のため、既設メーカー等教えてください。	工事費総括 6 頁 図面E-8	製造メーカーは「メタウォーター株式会社」です。SQC盤の機能増設内容は特記仕様書5-1頁の「1. SQC盤機能増設」に記載のとおりで、シーケンサへの機能増設等となります。
2	同様に、WBC盤の既設メーカー等教えてください。	同上	製造メーカーは「メタウォーター株式会社」です。WBC盤の機能増設内容は特記仕様書5-1頁の「2. クラウドデータセンター機能増設」に記載のとおりです。
3			
4			
5			

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 下施 3

工事名 淀江浄化センター自家発電設備改築工事

番号	質問内容	頁	回答
1	下記の処分単価を教えてください。 ・鉄くず ヘビーH 1 ・鉄くず ヘビーH 2 ・1号銅線 ・2号銅線 ・ナゲット処理 ・金属くず処分 ・廃プラスチック処分 ・がれき類処分	18頁	単価の公表はしておりません。
2	本工事の中で見積採用している機器等の単価を教えてください。	—	単価の公表はしておりません。
3			
4			
5			