

設計図書に対する質問及び回答

入 札 番 号 整2
工 事 名 河崎枝線その18工事

番号	質 問 内 容	頁	回答
1	可とう継手φ200 貼付タイプは塩ビ(VU)管・塩ビ(リブ)管・ヒューム管のどれになりますかご教示下さい	頁0-0002	塩ビ(VU)管
2	施工単価表 単第0-0034表小型マンホール工、単第0-0035表小型マンホール工について記載のある設計単価が2025年1月適応単価かと思われますが、備考欄には2025年4月と記載があります。どちらで計上されているかご教示ください。	頁0-0098 頁0-0099	2025年1月単価を計上していますので、契約後設計変更の対象とします。
3	施工単価表 単第0-0058表 単第0-0151表 減摩剤 品名等の詳細をご教示ください	頁0-0136 頁0-0244	パイプコート 推進工法用滑剤
4	施工単価表 単第0-0074表 掘削添加剤 品名等の詳細をご教示ください。	頁0-0152	スムーサKM-5 掘削添加剤
5	可とう継手φ150 貼付けタイプでしょうか、拡張バンドタイプでしょうか。また塩ビ(VU)管・塩ビ(リブ)管・ヒューム管のどれになりますかご教示下さい	頁0-0036	貼付けタイプ 塩ビ(VU)管
6	以下の単価又は損料をご教示下さい。施工単価表 1) 汚泥処分料	頁0-0021 頁0-0062	18,000円