

質問に対する回答書

入札番号 整5

工 事 名 河崎枝線その17工事

工事場所 米子市河崎地内

番 号	質 問 内 容	設計図書等の該当頁	回 答
1	可とう継手φ150 は貼付けタイプでしょうか、拡張バンドタイプ でしょうか。また塩ビ(VU)管・塩ビ(リブ)管・ヒューム管のどれに なりますかご教示ください	頁0-0002 頁0-0038	貼付けタイプ、 塩ビ(VU)管で す
2	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下 は15m当りでしょうか、30m当 りでしょうかご教示ください。	頁0-0068	30mです
3	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下 は15m当りでしょうか、30m 当りでしょうかご教示ください。	頁0-0068	30mです
4	施工単価表 単第0-0064表 減摩剤 品名等の詳細をご教示く ださい	頁0-0130	パイプコート 推進工法用滑 剤です
5	施工単価表 単第0-0070表 掘削添加剤 品名等の詳細をご 教示ください。	頁0-0136	スムーサKM-5 掘削添加剤で す
6	可とう継手φ200 貼付タイプは塩ビ(VU)管・塩ビ(リブ)管・ ヒューム管のどれになりますかご教示下さい	頁0-0011 頁0-0038	塩ビ(VU)管で す
7	運搬される建設機械の運搬中の損料をご教示ください。	頁0-0211	計上していま せん