

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施 9

工 事 名 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修電気設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	高圧気柱開閉器の耐圧・リレー試験費はこの項目で計上してありますか	E-08	共通仮設費で見込んでおります。
2	高圧気柱開閉器取替の中国電力の諸工料はどの項目で計上してありますか	E-08	中国電力諸工料に関しては当該工事で積算しておりません。 実費精算いたします。
3	中国電力の諸工料は、仮開閉器取付け又は、引込み線の縁切り接続のどちらで見えてありますか	E-08	中国電力作業に関しては当該工事で積算しておりません。
4	高圧気中開閉器開閉器の取替えは、土日祝祭日か平日のどちらでしょうか	E-08	学校と協議の上、施設運営に支障のない日程での施工をお願いします。
5	高圧源流ヒューズ及び高圧カットアウトテンションヒューズは、納品ですか、取替えですか	見積－屋外受変電設備 ヒューズP60	納品です。