

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住3

工 事 名 市営西福原住宅火災報知設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	P型1級総合盤 防水型 SUS製 13R1棟 10台 14R1棟 15台 ですが 参考型番等 あれば教えて貰えますか？	E-05 E-09	P型1級総合盤 防雨型内器 参考型番：BV963502H E-05及びE-09凡例の記載に誤りがありまし た。SUS製ではなく参考型番相当品の防雨型内 器としてください。 なお、型番は参考であり、機器の製作者を指 定するものではありません。
2			
3			