

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 こ施2

工事名称 米子市西保育園旧園舎解体工事

工事場所 米子市錦町三丁目92番地7

No.1

番号	質 問 内 容	頁	回 答
①	処理槽・ポンプ槽・浄化槽・GTの内部の清掃は、施主にて完了でしょうか。		お見込みのとおりです。
②	排水の放流口(側溝部)はモルタルにて穴埋めでよろしいでしょうか。		支障ありません。
③	水道メーターはそのまま、それを仮設利用でよろしいでしょうか。		水道メーターはそのまま残しますので、受注者負担で仮設利用可能です。
④	数量書に近隣家屋調査4件とありますが、具体的にどの建物に対しての家屋調査か明示いただけますでしょうか。 また、調査範囲について、工事側に面する部分のみなのか、工事個所かOm程度なのか、亀裂測定(確認できる個所すべて又は代表的な個所)・水準測定・傾斜測定・現況写真をすべて網羅する必要があるのか明示いただけますでしょうか。		調査対象はマンション・商業施設を除き隣接する専用住宅を含むそれと同様程度の建物4件を見込んでいます。 調査範囲は対象家屋について、亀裂測定(確認できる個所すべて)・水準測定・傾斜測定・現況写真を見込んでいます。