

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 箕1

工 事 名 箕蚊屋中学校受変電設備改修工事

| 番号 | 質問内容   | 頁            | 回答   |
|----|--|--------------|--|
| 1  | 本工事の施工時期はいつ頃を想定していますか。(例：夏休み限定、休日限定、又は学校と打合せを行えば平日に施工しても良い等) | 特記事項<br>1 工程 | 施工時期の限定はしていませんが、停電作業及び重機等による騒音作業は休日の施工を想定しています。学校と打合せの上、施設運営に支障のない作業は平日に施工してもよいこととします。 |