

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施6

工 事 名 農業集落排水マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	ポンプメーカーの指定はありますか。	M-6	<p>指定はありません。 ただし、下記を参照し、既存設備に適合するように機器を選定ください。</p> <p><b>【既設型式】</b>                      上泉1号 : CVL501(新明和工業)                      二本木東2号 : CVL501(新明和工業)                      古市1号 : CVL501(新明和工業)                      浦津 : CVL651(新明和工業)                      福岡3号 : CVL651(新明和工業)                      石井1号 : (No. 1)D3K-S-3.76(太平洋機工),                      (No. 2)TOP80SCG41.5(鶴見製作所)                      下安曇 : CV80(新明和工業)                      箕2号 : CV80(新明和工業)                      尾高3号 : TOP150SCG47.5L-61(鶴見製作所)                      河岡4号 : SUV150-611Q(日立プラントテクノロジー)</p>
2	各々の外形寸法図はいただけますか。	M-6	外形寸法図は公表しておりません。