

## 設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都32

工 事 名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークابل推進事業）その6

| 番号 | 質問内容                                                                                                                                 | 頁                                                                             | 回答                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>以下の単価又は損料をご教示ください。</p> <p>1) ショットブラスト</p> <p>2) カラー舗装 ブルー ストリートボンド プライマー含</p> <p>3) セメントミルク浸透 半たわみ性舗装用セメントミルク<br/>超速硬型 ホソーエース</p> | <p>本工事費内訳書<br/>頁0-0005</p> <p>本工事内訳書<br/>頁0-0005</p> <p>施工単価表<br/>頁0-0024</p> | <p>以下のとおり見込んでいます。</p> <p>1) 2,683円/m<sup>2</sup></p> <p>2) 7,770円/m<sup>2</sup></p> <p>3) 212円/L</p> |
| 2  | <p>上層路盤（車道・路肩部）の平均仕上がり厚が設計書では3mm、設計数量集計表では3cmとなっています。平均仕上がり厚は30mmで正しいでしょうか。</p>                                                      | <p>施工単価表<br/>頁0-0018</p>                                                      | <p>平均仕上がり厚は30mmが正しいです。<br/>設計変更で対応します。</p>                                                           |

## 設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都32

工 事 名 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォークابل推進事業）その6

| 番号 | 質問内容                                                                                                                                            | 頁                                      | 回答                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>以下の単価又は損料をご教示ください。施工単価表</p> <p>1) 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 ホソーエース</p> <p>2) ショットブラスト</p> <p>3) カッター目地 人力</p> <p>4) カラー舗装 プルー ストリートボンド プライマー含</p> | <p>1) 頁0-0024</p> <p>2)～4) 頁0-0005</p> | <p>以下のとおり見込んでいます。</p> <p>1) 212円/L</p> <p>2) 2,683円/m2</p> <p>3) 施工単価表 単第0-0010表 のとおりです。<br/>なお、労務単価については、鳥取県土木<br/>工事実施設計単価を採用しています。</p> <p>4) 7,770円/m2</p> |