

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の単価の提示願います。		
1	可とう継手 φ150 貼付タイプ	頁0-0002 頁0-0020 頁0-0036	建設物価P302
2	汚水ます鉄蓋 T-8	頁0-0004 頁0-0039	22,500円
3	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0004 頁0-0023 頁0-0039	土木コスト情報P283×1.00
6	小型マンホール鉄蓋 T-14	頁0-0022	68,700円
7	汚水ます鉄蓋 T-14 φ300	頁0-0023	68,700円
8	可とう継手 φ200 貼付タイプ	頁0-0044	建設物価P302
9	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	頁0-0062	建設物価P794
10	鋼製ケーシング φ1500	頁0-0063	積算資料P457
11	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0063	積算資料P457
12	刃先製作取付費 φ1500	頁0-0063	積算資料P457
13	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0063	積算資料P457
14	仮設ケーシング損料 呼び径1500	頁0-0063	28,890円
15	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0064	38,610円
16	円形覆工板賃料 φ1500用 30日以内	頁0-0065	建設物価推進工事用基礎価格表P294

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
17	円形覆工板賃料 φ2000用 30日以内	頁0-0065	建設物価推進工事用基礎価格表P294
18	円形覆工板賃料 φ2000用 30日超え90日以内	頁0-0065	建設物価推進工事用基礎価格表P294
19	円形覆工板整備料 φ1500	頁0-0065	建設物価推進工事用基礎価格表P294
20	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0065	建設物価推進工事用基礎価格表P294
22	硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	頁0-0081	土木コスト情報P247×1.01
23	埋設標識シート 150mm×50mm シングル	頁0-0082 頁0-0108	建設物価P629
24	建込簡易土留賃料 H=2.5m以下	頁0-0083 頁0-0139 頁0-0159 頁0-0205	建設物価P819 頁0-0159は4月となっていますが、 6月の単価を使用しています。
25	建込簡易土留整備費 H=2.5m以下	頁0-0083	建設物価P819
26	プラントポンプ φ150×18.5kW	頁0-0094	178,000円
27	ゲートバルブ φ150	頁0-0094	8,950円
28	ノッチタンク	頁0-0094	8,500円
29	プラントポンプ φ150×18.5kW	頁0-0095	534,000円
30	ゲートバルブ φ150	頁0-0095	34,000円
31	ノッチタンク	頁0-0095	11,900円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
32	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0096	738円
33	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0096	496円
34	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0096	554円
35	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0097	2,310円
36	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0097	434円
37	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0097	1,570円
38	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0098	1,280円
39	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0098	266円
40	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0098	660円
41	ヘッダーキャブ損料 φ150	頁0-0098	382円
42	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0099	1,280円
43	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0099	494円
44	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0099	660円
45	ヘッダーキャブ損料 φ150	頁0-0099	382円
46	ジェットポンプ損料 φ80×15kW	頁0-0100	64,000円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
47	サクシオンホース損料 φ80×4.5m	頁0-0100	4,050円
48	ジェットホース損料 φ50×20m	頁0-0100	8,400円
49	フートバルブ損料 φ80	頁0-0100	1,260円
50	ストップバルブ損料 φ50	頁0-0100	660円
51	ジェットポンプ損料 φ80×15kW	頁0-0101	128,000円
52	サクシオンホース損料 φ80×4.5m	頁0-0101	10,100円
53	ジェットホース損料 φ50×20m	頁0-0101	16,800円
54	フートバルブ損料 φ80	頁0-0101	1,260円
55	ストップバルブ損料 φ50	頁0-0101	3,300円
56	圧力計損料 φ50	頁0-0101	7,340円
57	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0103	57,200円
58	固定金具 φ100用	頁0-0103	5,280円
59	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0103	建設物価P689
60	90° 曲管 90ST 100mm	頁0-0103	建設物価P296
61	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200	頁0-0106	土木コスト情報P282×1.00

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
62	取付管布設および支管取付工 管径100	頁0-0107	土木コスト情報P282×1.01
63	コンクリート柱一般用(NTT仕様) 7m-19cm 4200 [N] (430kgf)	頁0-0131	建設物価P628、損率(10%)
64	低圧ピンがいし 中 中立ピン(JIS C 3844)	頁0-0131	建設物価P645、損率(10%)
65	軽腕金 1.2m	頁0-0131	建設物価P637、損率(10%)
66	丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945(mm)	頁0-0131	建設物価P637、損率(10%)
67	装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)	頁0-0131	建設物価P637、損率(10%)
68	亜鉛めっき鋼より線 2種, A級, 22sq (2種A級)(JIS G 3537)22(mm ²) 7/2.0	頁0-0131	建設物価P59、全損
69	巻付グリップ 22sq 22(mm ²)(シンプル用、玉がいし用)	頁0-0131	建設物価P636、全損
70	エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用(VE) VE42 エントランスキャップ 42mm	頁0-0131	建設物価P576、全損
71	足場ボルト CP用	頁0-0131	建設物価P637、損率(10%)
72	プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm)被覆なし JIS C 8309	頁0-0131	建設物価P574、全損
73	ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10(mm)	頁0-0131	建設物価P633、全損
74	ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締金具 SLS-0N 幅10(mm用)	頁0-0131	建設物価P633、全損
75	根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型 A・B型 1000×170×140(mm)	頁0-0132	建設物価P629、損率(10%)
76	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	頁0-0132	建設物価P570、全損

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
77	電線管硬質ビニル電線管 (VE) VE16 16 (mm)	頁0-0132	建設物価P570、全損
78	接地棒丸型アース棒 (単独式・連結式) 10φ-1000 B3 φ10×1000	頁0-0132	建設物価P646、全損
79	接地棒リード端子丸型アース棒用端子 10φ用 B10 φ10用 8 (mm ²) ×500	頁0-0132	建設物価P646、全損
80	電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV-R) VVR38sq-3c 38 (mm) 3心 7/2.6	頁0-0132	建設物価P540、損率 (10%)
81	電線600Vビニル絶縁電線 (IV) IV5.5 5.5 (mm ²) 7/1.0	頁0-0132	建設物価P539、損率 (10%)
82	玉碍子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	頁0-0132	建設物価P645、損率 (10%)
83	仮設ボックス 屋外用400×500×200 仮設キャビネット	頁0-0132	建設物価P601、損率 (10%)
84	漏電遮断器 600V, 3P, 50AF MNY53A モータブレーカ	頁0-0132	建設物価P598、損率 (10%)
85	漏電遮断器 600V, 3P, 30AF MNY 33A モーターブレーカ	頁0-0132	建設物価P598、損率 (10%)
86	低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV 配線用遮断器 (ノーヒューズ遮断器)	頁0-0132	建設物価P598、損率 (10%)
87	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200μF 定格電圧200V (JIS C 4901) 200 (μF)	頁0-0133	建設物価P595、損率 (10%)
88	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150μF 定格電圧200V (JIS C 4901) 150 (μF)	頁0-0133	建設物価P595、損率 (10%)
89	ケーブル 2PNCT38sq-3c	頁0-0134	建設物価P. 547 損率 (10%)
90	電力料金	頁0-0135	1,269円
91	組立1号マンホール H=1.98-2.12m T-14	頁0-0141	246,560円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
92	組立マンホール設置工 1号 深3m以下	頁0-0146	土木コスト情報P267×1.01
93	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0147 頁0-0148	土木コスト情報P275×1.00
94	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	頁0-0147	土木コスト情報P274×1.00
95	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m超～3.5m 本管径150・200	頁0-0148	土木コスト情報P274×1.00
96	ます設置工（塩化ビニル製） ます径300	頁0-0151	土木コスト情報P282×1.00
97	取付管布設および支管取付工 管径150	頁0-0152	土木コスト情報P282×1.01
98	組立1号マンホール H2.28-2.42m T-25	頁0-0160	270,660円
99	組立1号マンホール H=2.13-2.27m T-25	頁0-0160	264,760円
100	硬質塩化ビニル管 φ150 L=1.00m	頁0-0165	972円
101	硬質塩化ビニル管 φ100 L=1.33m	頁0-0165	457円
102	DVカラー WTB φ150	頁0-0165	831円
103	DVカラー WTB φ100	頁0-0165	237円
104	スパーサー φ150	頁0-0165	4,257円
105	スパーサー φ100	頁0-0165	3,960円
106	鋼管 φ300 L=1.0m	頁0-0165	13,735円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
107	鋼管 φ 250 L=1.0m	頁0-0165	12,037円
108	鋼管 φ 250 L=0.6m	頁0-0165	9,638円
109	先頭カッター φ 300	頁0-0165	3,645円
110	先頭カッター φ 250	頁0-0165	2,363円
111	取込制御装置 φ 300	頁0-0166	2,250円
112	高圧洗浄機 11kw	頁0-0170 頁0-0177 頁0-0182	2,718円
113	スペシャルワーカー	頁0-0171 頁0-0178 頁0-0183	70,137円
114	排土バケット	頁0-0171 頁0-0178 頁0-0183	560円
115	電力料	頁0-0173	27.1円
116	取込制御装置 φ 250	頁0-0175 頁0-0180	1,800円
117	止水器 φ 300	頁0-0186	44,253円
118	止水器 φ 250	頁0-0195	41,580円
119	ベントナイト	頁0-0204	建設物価P377 『榛名』の単価を使用しています。
120	再生改質アスファルト混合物 粗粒(20) ポリマー改質Ⅰ型	頁0-0209	県単

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
121	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン (20)	頁0-0211	県単
122	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0216	建設物価P378 『パイプコート』の単価を 使用しています。
123	推進機等損料 1 m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0218	80,820円
124	推進器具類損料 (固定部) 呼び径200 泥土圧	頁0-0219	2,499円
125	推進器具類損料 (変動部) 呼び径200 泥土圧	頁0-0219	245円
126	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0220	建設物価P299
127	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0220	建設物価P299
128	掘削添加剤	頁0-0222	建設物価P378 『スムーサ KM-5』の単価を 使用しています。
129	硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	頁0-0224	土木コスト情報P247×1.01
130	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0225	30,600円
131	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0231 頁0-0235 頁0-0237 頁0-0239 頁0-0241 頁0-0243 頁0-0245 頁0-0247	建設物価P378
132	消耗材料費 (メタルクラウン) φ41mm	頁0-0233	積算資料P309
133	消耗材料費 (グラウトモニタ) φ40.5mm 単相用	頁0-0233 頁0-0234	積算資料P309

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
134	消耗材料費（二重管ボーリングロッド） 長 3.0m	頁0-0233	積算資料P309
135	消耗材料費（注入ホース類） φ 12mm 50m×2	頁0-0234	積算資料P309
136	消耗材料費（サクショホース） φ 38mm L=3m×2	頁0-0234	積算資料P309
137	圧入機損料 φ1500	頁0-0255	11,790円
138	圧入機損料 φ2000	頁0-0258	11,790円
139	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0272	建設物価P104

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整26

工事名称 両三柳枝線その107工事

工事場所 米子市 両三柳地内

番号	質 問 内 容	頁	回 答
	下記の日進量の提示願います。		
140	管推進工	頁0-0167	3.8m/日
141	管内ずり出し工	頁0-0170	22.2m/日
142	管推進工	頁0-0176	4.4m/日
143	管内ずり出し工	頁0-0177	22.2m/日
144	管推進工	頁0-0181	6.7m/日
145	管内ずり出し工	頁0-0182	22.2m/日
146	坑外ずり出し工	頁0-0190	11.1m/日
147	坑外ずり出し工	頁0-0198	11.1m/日
148	塩ビ管挿入工	頁0-0203	22.2m/日
149	中込注入工	頁0-0204	2.8m/日
150	推進工	頁0-0216	8.9m/日
151	推進工機械器具損料(2)	頁0-0219	8.9m/日
152	スクリーコンベヤ類撤去工	頁0-0221	44.4m/日