

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道42

工 事 名 市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その1)

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
	以下の単価又は損料等をご教示下さい。		
	本工事費 内訳書		
1	【運搬処理工】 ①処分費 塗膜（廃プラ）、PCB含有 運搬費込み、三光(株) ②処分費 防護服及びフィルター等汚染物質処分 運搬費込み、三光(株)	頁0-0009 頁0-0010	①600円/kg ②850円/kg
	施工単価表		
2	【塗膜除去工】 ①スチールグリット 金属系研削材 ②全体割増	頁0-0014 頁0-0014	①280円/kg ②土木コスト情報2025.7 P349 塗替塗装（素地調整） 弦材を有する構造
3	【機械器具損料費】 ①ブラストマシン損料 ②ダストコレクター損料 ③ブラストマシン整備費 研削材再生処理共 ④空気圧縮機機械賃料 排出ガス対策型 ⑤発動発電機械賃料 排出ガス対策型 ⑥雑費	頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015	①88,000円/日 ②72,000円/日 ③400,000円/式 ④21,000円/日 ⑤7,455円/日 ⑥159,528円/式
4	【環境資機材費】 ①鉛対応集塵機装置賃料 160m3/min ②鉛対応集塵機プレフィルター 500m2/3本 ③チャコールフィルター ④HEPAフィルター ⑤エアシャワー賃料 SS-AS-10T ⑥エアシャワー用1次フィルター ⑦エアシャワー用HEPAフィルター ⑧クリーンルーム 簡易セキュリティルーム	頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016	①410,130円/台・月 ②8,000円/本 ③105,900円/本 ④150,000円/本 ⑤236,250円/台・月 ⑥3,000円/枚 ⑦15,000円/枚 ⑧330,000円/箇所

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
4	⑨真空掃除機賃料 1台 ⑩真空掃除機用ダストパック ⑪真空掃除機用1次フィルター ⑫真空掃除機用2次フィルター ⑬真空掃除機用HEPAフィルター	頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0017	⑨37,800円/月 ⑩3,000円/枚 ⑪20,000円/枚 ⑫9,000円/枚 ⑬70,000円/個
5	【PCB対応消耗品】 ①集塵機フィルタ PCB対応 ②ブラストホース 20m/本 ③バキュームホース 20m/本 ④接続ホース ⑤洗浄用溶剤 16L	頁0-0018 頁0-0018 頁0-0018 頁0-0018 頁0-0018	①70,000円/本 ②66,000円/本 ③136,000円/本 ④164,000円/本 ⑤11,000円/本
6	【当て板補強工材料】 ①当て板鋼板PL t=8mm ②トルシア形高力ボルト S10T M22×60	頁0-0028 頁0-0028	①1,200円/kg ②212円/本
7	【地覆復旧工材料】 ①スリーブ管 φ67.5×350 STK400 ②スリーブ管 φ128×350 STK400 ③スリーブ管 φ80×350 STK400 ④高欄アンカー M22×350 SD295 ⑤高欄アンカー M22×250 SD295	頁0-0045 頁0-0045 頁0-0045 頁0-0045 頁0-0045	①3,500円/本 ②6,800円/本 ③3,000円/本 ④1,300円/本 ⑤1,200円/本
8	【排水管設置工材料】 ①VP管 φ150 ②支持金具 VP立バンド	頁0-0049 頁0-0049	①3,200円/m ②8,500円/箇所
9	【剥落防止工】 ①ボンドKEEPメンテ工法VMクリア相当	頁0-0050	①8,240円/m ²
10	【表面含浸材塗布工】 ①けい酸塩系表面含浸材CS-21ネオ相当	頁0-0051	①1,200円/m ²
11	【ひび割れ補修工(低圧注入工法)】 ①低圧注入器具	頁0-0053	①500円/個
12	【足場工材料】 ①側面足場（外面） ②吊り足場（下面） ③側面足場シート防護（外面）	頁0-0063 頁0-0063 頁0-0063	①520円/掛m ² /日 ②600円/m ² /日 ③55円/掛m ² /日

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
12	④吊り足場シート防護（下面）	頁0-0063	④55円/m ² /日
	⑤吊り足場板張り防護（上面）	頁0-0063	⑤120円/m ² /日
13	【PCB対応試験費】		
	①PCB拭き取り含有量試験	頁0-0066	①56,000円/検体
	②研削材含有量試験費	頁0-0066	②56,000円/検体
14	【安全衛生保護具】		
	①エアライン化学防護服 2着/日 16人/班	頁0-0067	①3,800円/着
	②定置式ろ過筒（4人用）ろ過フィルター含む	頁0-0067	②178,000円/台
	③エアラインホース φ9 L=20m 16人分	頁0-0067	③6,900円/本
	④防塵マスク タイプRL2-2相当 16人/班	頁0-0067	④8,630円/個
	⑤防塵マスク用フィルター 37日×1個/人	頁0-0067	⑤2,530円/個
	⑥防護手袋 37日×2組/人	頁0-0067	⑥550円/組
	⑦防護長靴 16人分	頁0-0067	⑦18,400円/足

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道42
工 事 名 市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その1)

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	スクラップ単価以外に経費対象外の単価はありますか。 ご教示下さい。		経費対象外の単価はスク ラップ単価のみです。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道42

工 事 名 市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その1)

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	本契約日令和7年10月1日予定により始期日が契約日以降となるが、仮設足場設置後に詳細調査の実施結果により、補修内容及び数量が確定するため、施工期間が極めて限られることが予想されますが、工期延期の対応は可能ですか。	特記事項4	協議の結果、必要と認められる場合は工期延伸をします。
2	塗膜除去工の循環式オープンブラスト工法によりプラントの設置ヤード及び仮設工による足場等が必要となりますが、施工場所の所管轄において仮設用地の確保はされていますか。		現在、河川管理者に対して河川法24条及び26条の申請中です。
3	橋脚補修の施工に伴う河川内での施工ですが、河川の水位があるため、仮設工による水替え等仮締切りが必要ではありませんか。		協議の対象とします。