

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道43

工 事 名 市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その2)

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
	以下の単価又は損料等をご教示下さい。		
	本工事費 内訳書		
1	【運搬処理工】 ①処分費 塗膜（廃プラ）、PCB含有 運搬費込み、三光株 ②処分費 防護服及びフィルター等汚染物質処分 運搬費込み、三光株	頁0-0009 頁0-0010	①600円/kg ②850円/kg
	施工単価表		
2	【塗膜除去工】 ①スチールグリット 金属系研削材 ②全体割増	頁0-0014 頁0-0014	①280円/kg ②土木コスト情報2025.7 P349 塗替塗装（素地調整） 弦材を有する構造
3	【機械器具損料費】 ①ブラストマシン損料 ②ダストコレクター損料 ③ブラストマシン整備費 研削材再生処理共 ④空気圧縮機機械賃料 排出ガス対策型 ⑤発動発電機械賃料 排出ガス対策型 ⑥雑費	頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015 頁0-0015	①88,000円/日 ②72,000円/日 ③400,000円/式 ④21,000円/日 ⑤7,455円/日 ⑥159,528円/式
4	【環境資機材費】 ①鉛対応集塵機装置賃料 160m3/min ②鉛対応集塵機プレフィルター 500m2/3本 ③チャコールフィルター ④HEPAフィルター ⑤エアシャワー賃料 SS-AS-10T ⑥エアシャワー用1次フィルター ⑦エアシャワー用HEPAフィルター ⑧クリーンルーム 簡易セキュリティルーム	頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016	①410,130円/台・月 ②8,000円/本 ③105,900円/本 ④150,000円/本 ⑤236,250円/台・月 ⑥3,000円/枚 ⑦15,000円/枚 ⑧330,000円/箇所

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
4	⑨真空掃除機賃料 1台 ⑩真空掃除機用ダストパック ⑪真空掃除機用1次フィルター ⑫真空掃除機用2次フィルター ⑬真空掃除機用HEPAフィルター	頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0016 頁0-0017	⑨37,800円/月 ⑩3,000円/枚 ⑪20,000円/枚 ⑫9,000円/枚 ⑬70,000円/個
5	【PCB対応消耗品】 ①集塵機フィルタ PCB対応 ②ブラストホース 20m/本 ③バキュームホース 20m/本 ④接続ホース ⑤洗浄用溶剤 16L	頁0-0018 頁0-0018 頁0-0018 頁0-0018 頁0-0018	①70,000円/本 ②66,000円/本 ③136,000円/本 ④164,000円/本 ⑤11,000円/本
6	【当て板補強工材料】 ①当て板鋼板PL t=8mm ②トルシア形高力ボルト S10T M22×60	頁0-0028 頁0-0028	①1,200円/kg ②212円/本
7	【地覆復旧工材料】 ①スリーブ管 φ67.5×350 STK400 ②スリーブ管 φ128×350 STK400 ③スリーブ管 φ80×350 STK400 ④高欄アンカー M22×350 SD295 ⑤高欄アンカー M22×250 SD295	頁0-0045 頁0-0045 頁0-0045 頁0-0045 頁0-0045	①3,500円/本 ②6,800円/本 ③3,000円/本 ④1,300円/本 ⑤1,200円/本
8	【排水管設置工材料】 ①VP管 φ150 ②支持金具 VP立バンド	頁0-0049 頁0-0049	①3,200円/m ②8,500円/箇所
9	【剥落防止工】 ①ボンドKEEPメンテ工法VMクリア相当	頁0-0050	①8,240円/m ²
10	【表面含浸材塗布工】 ①けい酸塩系表面含浸材CS-21ネオ相当	頁0-0051	①1,200円/m ²
11	【ひび割れ補修工(低圧注入工法)】 ①低圧注入器具	頁0-0053	①500円/個
12	【足場工材料】 ①側面足場 (外面) ②吊り足場 (下面) ③側面足場シート防護 (外面)	頁0-0062 頁0-0062 頁0-0062	①520円/掛m ² /日 ②600円/m ² /日 ③55円/掛m ² /日

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
12	④吊り足場シート防護（下面）	頁0-0062	④55円/㎡/日
	⑤吊り足場板張り防護（上面）	頁0-0062	⑤120円/㎡/日
13	【PCB対応試験費】		
	①PCB拭き取り含有量試験	頁0-0065	①56,000円/検体
	②研削材含有量試験費	頁0-0065	②56,000円/検体
14	【安全衛生保護具】		
	①エアライン化学防護服 2着/日 16人/班	頁0-0066	①3,800円/着
	②定置式ろ過筒（4人用）ろ過フィルター含む	頁0-0066	②178,000円/台
	③エアラインホース φ9 L=20m 16人分	頁0-0066	③6,900円/本
	④防塵マスク タイプRL2-2相当 16人/班	頁0-0066	④8,630円/個
	⑤防塵マスク用フィルター 37日×1個/人	頁0-0066	⑤2,530円/個
	⑥防護手袋 37日×2組/人	頁0-0066	⑥550円/組
	⑦防護長靴 16人分	頁0-0066	⑦18,400円/足

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道43

工 事 名 市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その2)

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	施工単価表 単第0-0001表 塗膜除去工 全体割増について質問及び回答に「土木コスト情報2025.7 P349 塗替塗装（素地調整）弦材を有する構造」と記載がありますが、こちらを計上するということでしょうか。 その場合の素地調整区分または塗装区分、及び計上する数量をご教示ください。	頁0-0014	単第0-0001 塗膜除去工 循環式オープンブラスト工法 相当の全体割増に使用する係数を 土木コスト情報2025.7 P349 表2.10 補正係数の数値 塗替塗装（素地調整）の列 弦材を有する構造K3 に記載の補正係数を採用してください。
2	質問及び回答にある、空気圧縮機機械賃料・発動発電機械賃料・鉛対応集塵機装置賃料の単価は週休二日補正後の単価になりますか。ご教示ください。	頁0-0015 頁0-0016	週休二日補正後の単価です。

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道43

工 事 名 市道車尾日野橋熊党線日野橋橋りょう補修工事(その2)

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	スクラップ単価以外に経費対象外の単価はありますか。ご教示下さい。		経費対象外の単価はスクラップ単価のみです。
2	生コンクリート24-12-25 (20) 高炉の単価をご教示下さい。	頁0-0037	県単価です。