

設計図書等に対する質問及び回答

業務名 東山公園駅スロープ等設置に伴う概略設計業務委託

| 番号 | 質問内容 | 頁 | 回答 |
|----|--|--------------------|--|
| 1 | 履行期間について 本業務の履行期間は令和8年3月31日となっていますが、西日本旅客鉄道株式会社との協議の状況によっては履行期間内に業務が完了しない可能性があります。その場合は履行期間の延長は可能でしょうか。 | | 期間内での業務完了を見込んでいますが、西日本旅客鉄道株式会社との協議・調整に時間を要し履行期間の延長が必要な場合は、協議してください。 |
| 2 | 測量業務 踏切及び線路内（ホームを含む）の測量作業が必要とありますが、線路外からの3D測量での実施は可能でしょうか。 | 特記仕様書 3-1) 測量業務 | 本業務における測量は、ミリ単位で管理されている線路の高さやホームとの離隔等を確認する必要があるため、線路内立入による直接測量での実施が適当であると考えています。 また、西日本旅客鉄道株式会社との設計協議において使用する成果となるため、一定の精度が求められることから、線路外からの3D測量での実施は考えておりません。 |
| | 以上 | | |