米子市クリーンセンター維持管理情報（令和8年度）

この維持管理情報は、測定結果が出次第、随時更新します。

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

処分した一般廃棄物の種類：可燃ごみ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ処分量[トン]	4193.33												4193.33

2. 燃焼ガス温度等（測定位置、測定結果）

項目	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
燃焼ガス温度[℃]	1号炉	891												891	800℃以上
	2号炉	943												943	
	3号炉	810												810	
集じん器の流入ガス温度[℃]	1号炉	193												193	概ね200℃以下
	2号炉	191												191	
	3号炉	193												193	
排ガス中の一酸化炭素濃度[ppm]	1号炉	2												2	100ppm以下
	2号炉	0												0	
	3号炉	6												6	

※上記は立上げ下げ日を除く月間平均値になります。1時間ごとの値は米子市クリーンセンターで閲覧いただけます。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日

設備名		ばいじん除去日	設備名		ばいじん除去日
冷却設備	1号ボイラ	常時機械除去	排ガス処理設備	1号バグフィルタ	常時機械除去
	2号ボイラ	常時機械除去		2号バグフィルタ	常時機械除去
	3号ボイラ	常時機械除去		3号バグフィルタ	常時機械除去

4. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値※2	法規制値
測定日	－	1号炉	4月17日												－	－
		2号炉	4月17日												－	－
		3号炉	－												－	－
結果報告日	－	1号炉	4月30日												－	－
		2号炉	4月30日												－	－
		3号炉	－												－	－
硫黄酸化物[㎥N/h]	毎月 ※1	1号炉	0.16												0.16	条件により規制値は変動するため、毎月算定する。
		2号炉	0.081												0.081	
		3号炉	－												－	
硫黄酸化物規制値[㎥N/h]	毎月算定	1号炉	90.5												90.5	
		2号炉	90.0												90.0	
		3号炉	－												－	
ばいじん[g/㎥N]	毎月	1号炉	0.001												0.001	0.08g/㎥N以下
		2号炉	0.001												0.001	
		3号炉	－												－	
塩化水素[mg/㎥N]	毎月	1号炉	40												40	700mg/㎥N以下
		2号炉	39												39	
		3号炉	－												－	
窒素酸化物[ppm]	毎月	1号炉	52												52	250ppm以下
		2号炉	64												64	
		3号炉	－												－	

※1 ＜付きの値は、検出下限値になります。

※2 （）付きの平均値は、検出下限値を含む値になります。

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	－	1号炉	－												－	－
		2号炉	－												－	－
		3号炉	－												－	－
結果報告日	－	1号炉	－												－	－
		2号炉	－												－	－
		3号炉	－												－	－
ダイオキシン類[ng-TEQ/㎥N]	年1回	1号炉	－												－	1ng-TEQ/㎥N以下
		2号炉	－												－	
		3号炉	－												－	