

米子市クリーンセンター維持管理情報(令和8年度)

この維持管理情報は、測定結果が出次第、随時更新します。

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

処分した一般廃棄物の種類:可燃ごみ

可燃ごみ処分量[トン]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4193.33	4162.23	4241.63	4056.23									16653.42

2. 燃焼ガス温度等(測定位置、測定結果)

項目	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
燃焼ガス温度[℃]	1号炉	891	869	820	941									880	800℃以上
	2号炉	943	916	923	976									940	
	3号炉	810	-	881	900									864	
集じん器の 流入ガス温度[℃]	1号炉	193	195	195	190									193	概ね 200℃以下
	2号炉	191	191	191	192									191	
	3号炉	193	-	193	196									194	
排ガス中の 一酸化炭素濃度[ppm]	1号炉	2	2	2	1									2	100ppm以下
	2号炉	0	0	0	0									0	
	3号炉	6	-	2	2									3	

※上記は立上げ下げ日を除く月間平均値になります。1時間ごとの値は米子市クリーンセンターで閲覧いただけます。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日

設 備 名		ばいじん除去日	設 備 名		ばいじん除去日
冷却設備	1号ボイラ	常時機械除去	排ガス 処理設備	1号バグフィルタ	常時機械除去
	2号ボイラ	常時機械除去		2号バグフィルタ	常時機械除去
	3号ボイラ	常時機械除去		3号バグフィルタ	常時機械除去

4. 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値※2	法規制値
測定日	-	1号炉	4月17日	5月14日	-	-									-	-
		2号炉	4月17日	5月8日	6月18日	7月1日									-	-
		3号炉	-	-	6月18日	7月1日									-	-
結果報告日	-	1号炉	4月30日	6月1日	-	-									-	-
		2号炉	4月30日	6月1日	6月30日	7月14日									-	-
		3号炉	-	-	6月30日	7月14日									-	-
硫黄酸化物 [mN/h]	毎月 ※1	1号炉	0.16	0.081	-	-									0.121	条件により 規制値は 変動する ため、毎月 算定する。
		2号炉	0.081	0.050	0.18	0.13									0.110	
		3号炉	-	-	0.18	0.14									0.16	
硫黄酸化物 規制値[mN/h]	毎月算定	1号炉	90.5	93.3	-	-									91.9	
		2号炉	90.0	89.2	88.5	89.5									89.3	
		3号炉	-	-	88.5	92.2									90.4	
ばいじん [g/mN]	毎月	1号炉	0.001	0.001	-	-									0.001	0.08g/mN 以下
		2号炉	0.001	0.002	0.001	0.001									0.001	
		3号炉	-	-	0.001	0.001									0.001	
塩化水素 [mg/mN]	毎月	1号炉	40	35	-	-									38	700mg/mN 以下
		2号炉	39	37	47	30									38	
		3号炉	-	-	15	28									22	
窒素酸化物 [ppm]	毎月	1号炉	52	65	-	-									59	250ppm 以下
		2号炉	64	55	46	49									54	
		3号炉	-	-	81	62									72	

※1 < 付きの値は、検出下限値になります。

※2 () 付きの平均値は、検出下限値を含む値になります。

5. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	測定頻度	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	法規制値
測定日	-	1号炉	-	-	-	-									-	-
		2号炉	-	-	6月30日	-									-	-
		3号炉	-	-	-	-									-	-
結果報告日	-	1号炉	-	-	-	-									-	-
		2号炉	-	-	分析中	-									-	-
		3号炉	-	-	-	-									-	-
ダイオキシン類 [ng-TEQ/mN]	年1回	1号炉	-	-	-	-									-	1ng-TEQ/mN 以下
		2号炉	-	-	分析中	-									-	
		3号炉	-	-	-	-									-	