



令和8年度

水浜水源地電気設備更新事業電気設備工事

図 面 目 録

| 番号   | 図 面 名 称                         | 縮 尺        |
|------|---------------------------------|------------|
| E-01 | 一 般 平 面 図                       | 1:150 (A1) |
| E-02 | 盤 構 成 図 ( 今 回 )                 | NOT (A1)   |
| E-03 | 計 装 フ ロ ー シ ー ト ( 今 回 )         | NOT (A1)   |
| E-04 | 単 線 結 線 図 ( 今 回 )               | NOT (A1)   |
| E-05 | 高 圧 盤 ・ 低 圧 動 力 盤 外 形 図 ( 今 回 ) | 1:20 (A1)  |
| E-06 | ポ ン プ 盤 ・ 補 機 盤 外 形 図 ( 今 回 )   | 1:20 (A1)  |
| E-07 | 計 装 盤 ・ 中 継 端 子 盤 外 形 図 ( 今 回 ) | 1:20 (A1)  |
| E-08 | 現 場 操 作 盤 外 形 図 (1) ( 今 回 )     | 1:10 (A1)  |
| E-09 | 現 場 操 作 盤 外 形 図 (2) ( 今 回 )     | 1:10 (A1)  |
| E-10 | 全 体 配 線 図 ( 今 回 )               | 1:150 (A1) |
| E-11 | ポ ン プ 棟 1 階 平 面 図 ( 今 回 )       | 1:50 (A1)  |
| E-12 | ポ ン プ 棟 地 下 1 階 平 面 図 ( 今 回 )   | 1:50 (A1)  |
| E-13 | ポ ン プ 棟 断 面 図 ( 今 回 )           | 1:50 (A1)  |
| E-14 | 取 水 ポ ン プ 室 平 面 図 ( 今 回 )       | 1:50 (A1)  |
| E-15 | 送 風 機 ・ 滅 菌 室 平 面 図 ( 今 回 )     | 1:50 (A1)  |
| E-16 | 配 線 表 (1) ( 撤 去 )               | NOT (A1)   |
| E-17 | 盤 構 成 図 ( 撤 去 )                 | NOT (A1)   |
| E-18 | 計 装 フ ロ ー シ ー ト ( 撤 去 )         | NOT (A1)   |
| E-19 | 単 線 結 線 図 ( 撤 去 )               | NOT (A1)   |
| E-20 | 高 圧 盤 外 形 図 ( 撤 去 )             | 1:20 (A1)  |
| E-21 | 発 電 機 盤 ほ か 外 形 図 ( 撤 去 )       | 1:20 (A1)  |
| E-22 | 直 流 電 源 装 置 ほ か 外 形 図 ( 撤 去 )   | 1:20 (A1)  |
| E-23 | ポ ン プ 盤 ほ か 外 形 図 ( 撤 去 )       | 1:20 (A1)  |
| E-24 | 低 圧 動 力 盤 ほ か 外 形 図 ( 撤 去 )     | 1:20 (A1)  |
| E-25 | 現 場 操 作 盤 外 形 図 (1) ( 撤 去 )     | 1:10 (A1)  |

| 番号   | 図 面 名 称                            | 縮 尺        |
|------|------------------------------------|------------|
| E-26 | 現 場 操 作 盤 外 形 図 (2) ( 撤 去 )        | 1:10 (A1)  |
| E-27 | 現 場 操 作 盤 外 形 図 (3) ( 撤 去 )        | 1:10 (A1)  |
| E-28 | 現 場 操 作 盤 外 形 図 (4) ( 撤 去 )        | 1:10 (A1)  |
| E-29 | 監 視 操 作 盤 外 形 図 ( 撤 去 )            | 1:20 (A1)  |
| E-30 | 全 体 配 線 図 ( 撤 去 )                  | 1:150 (A1) |
| E-31 | ポ ン プ 棟 1 階 平 面 図 ( 撤 去 )          | 1:50 (A1)  |
| E-32 | ポ ン プ 棟 地 下 1 階 平 面 図 ( 撤 去 )      | 1:50 (A1)  |
| E-33 | 取 水 ポ ン プ 室 平 面 図 ( 撤 去 )          | 1:50 (A1)  |
| E-34 | 送 風 機 ・ 滅 菌 室 平 面 図 ( 撤 去 )        | 1:50 (A1)  |
| E-35 | 配 線 表 (1) ( 撤 去 )                  | NOT (A1)   |
| E-36 | 配 線 表 (2) ( 撤 去 )                  | NOT (A1)   |
| E-37 | ポ ン プ 棟 1 階 平 面 図 ( 仮 設 )          | 1:50 (A1)  |
| E-38 | 自 家 発 電 機 撤 去 図                    | 1:50 (A1)  |
| E-39 | 電 灯 設 備 場 内 平 面 図 ( 撤 去 図 )        | 1:100 (A1) |
| E-40 | 分 電 盤 結 線 図                        | NOT (A1)   |
| E-41 | 照 明 器 具 姿 図                        | NOT (A1)   |
| E-42 | 電 灯 設 備 平 面 図 ( 改 修 後 )            | 1:100 (A1) |
| E-43 | 撤 去 照 明 器 具 姿 図                    | NOT (A1)   |
| E-44 | 電 灯 設 備 平 面 図 ( 撤 去 図 )            | 1:100 (A1) |
| E-45 | コ ン セ ント 設 備 平 面 図 ( 撤 去 ・ 改 修 後 ) | 1:100 (A1) |
| E-46 | 換 気 設 備 平 面 図 ( 撤 去 ・ 改 修 後 )      | 1:100 (A1) |
|      |                                    |            |
|      |                                    |            |
|      |                                    |            |
|      |                                    |            |




一般平面図 (S=1/150)

注記

1.  は、施工箇所を示す。

|                       |                  |      |   |
|-----------------------|------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業    |      |   |
|                       | 電気設備工事           |      |   |
| 図面名称                  | 一般平面図            |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 150 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-01             | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日       |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日         |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                  |      |   |



注 記

1.   は、今回を示す。

|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 盤構成図 (今回)     |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-02          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日    |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日      |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |

計装項目

スケール

数量

監視装置

通信装置

監視室

現場

取水井水位

取水ポンプ電流

取水濁度

取水量

取水流量積算

送風機電流

石州府系取水量

流量調整弁開度

流量調整弁開度設定

No.1配水池水位

No.2配水池水位

送水ポンプ電流

送水ポンプ回転数

回転数設定書込

送水流量

送水流量積算

配水流量

配水流量積算

残留塩素

配水PH

観測井水位

0~25m

0~60A

0~10mg/L

0~400m³/H

0~20A

0~200m³/H

0~100%

0~100%

0~5m

0~5m

0~150A

0~1800min-1

0~1800min-1

0~400m³/H

0~75m³/H

0~2mg/L

4~10/pH

0~25m

既設

今回

全体

監視装置

通信装置

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場

監視室

現場


監視室

現場

監視室

現場

Table with 3 columns: 記号 (Symbol), 名称 (Name), 備考 (Remarks). It lists electrical components like ELCB, MCCB, MC, SC, SR, LA, CT, ZCT, 1φT, V, A, W, Wh, COSφ, Hz, U>, U<, AVR, ⊕vs, and ⊙AS with their respective names and functions.




Notes and project information section containing a '注記' (Notes) section and a project data table.

注記  
1. 〇は、今回を示す。

|                       |              |      |   |
|-----------------------|--------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源電気設備更新事業 |      |   |
| 電気設備工事                |              |      |   |
| 図面名称                  | 単線結線図 (今回)   |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-04         | 整理番号 | - |
| 設計年月日                 | 令和 8 年 4 月 日 |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日     |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |              |      |   |








|     |         |
|-----|---------|
| 名 称 | 取水ポンプ盤  |
| 記 号 | E L A 1 |

| 凡 例   |                |     |
|-------|----------------|-----|
| 記 号   | 名 称            | 備 考 |
| COS-1 | 操作切換器 (電気室-中央) |     |
| -2    | 操作切換器 (手動-自動)  |     |
| CS-1  | 操作開閉器 (停止-運転)  |     |
| PBS-1 | ランプテスト         |     |
| -2    | 故障復帰           |     |

|             |            |             |            |  |
|-------------|------------|-------------|------------|--|
| 準備完了        | ポンプ<br>過電流 | ポンプ<br>3E動作 |            |  |
| ポンプ<br>始動渋滞 | ポンプ<br>地 絡 |             | 取水井<br>水位低 |  |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 電気室 | 手 動 | 自 動 |
|-----|-----|-----|




|     |         |
|-----|---------|
| 名 称 | 送水ポンプ盤  |
| 記 号 | E L A 2 |

| 凡 例   |                |     |
|-------|----------------|-----|
| 記 号   | 名 称            | 備 考 |
| COS-1 | 操作切換器 (電気室-中央) |     |
| CS-1  | 操作開閉器 (停止-運転)  |     |
| -2    | 操作開閉器 (閉-停止-開) |     |
| VR    | 回転数設定器 (減速-増速) |     |
| PBS-1 | 故障復帰           |     |
| -2    | ランプテスト         |     |

|             |            |             |             |            |              |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 準備完了        | ポンプ<br>過電流 | ポンプ<br>3E動作 | 配水池<br>水位低  | 吐出弁<br>過電流 | 吐出弁<br>過トルク  |
| ポンプ<br>始動渋滞 | ポンプ<br>地 絡 | INV<br>故 障  | 吐出圧力<br>低 下 | 吐出弁<br>地 絡 | 盤内ファン<br>故 障 |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 電気室 |  |  |
|-----|--|--|



|     |         |
|-----|---------|
| 名 称 | 補機盤     |
| 記 号 | E L A 3 |

| 凡 例   |                         |      |
|-------|-------------------------|------|
| 記 号   | 名 称                     | 備 考  |
| NP-1  | 送風機                     |      |
| -2    | 石州府系取水流量                |      |
| -3    | 流量調整弁開度                 |      |
| -4    | 流量調整弁                   |      |
| -5    | 流量調整弁開度設定               |      |
| COS-1 | 操作切換器 (電気室-中央)          |      |
| -2    | 操作切換器 (現場-石州府)          |      |
| -3    | 操作切換器 (手動-自動)           |      |
| CS-1  | 操作開閉器 (停止-運転)           |      |
| -2    | 操作開閉器 (閉-停止-開)          |      |
| SW-1  | トグルスイッチ 電気室換気扇 (試験-自動)  | 盤内収納 |
| -2    | トグルスイッチ ポンプ室換気扇 (試験-自動) | 盤内収納 |
| -3    | トグルスイッチ 監視室換気扇 (試験-自動)  | 盤内収納 |
| -4    | トグルスイッチ 発電機室換気扇 (試験-自動) | 盤内収納 |
| PBS-1 | ランプテスト                  |      |
| -2    | 故障復帰                    |      |

|            |            |            |                      |             |                     |                     |                     |                  |                  |
|------------|------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 流調弁<br>中 央 | 流調弁<br>自 動 | 流調弁<br>全 開 | 流調弁<br>E L B<br>トリップ | 流調弁<br>過トルク | 石州府<br>取水ポンプ<br>中 央 | 石州府<br>取水ポンプ<br>運 転 | 石州府<br>取水ポンプ<br>故 障 | 日下<br>流入弁<br>全 開 | 日下<br>流入弁<br>動作中 |
| 流調弁<br>現 場 | 流調弁<br>手 動 | 流調弁<br>全 開 | 流調弁<br>過負荷           |             | 石州府<br>取水ポンプ<br>現 場 | 石州府<br>取水ポンプ<br>停 止 | 石州府<br>取水ポンプ<br>低水位 | 日下<br>流入弁<br>全 開 | 日下<br>流入弁<br>故 障 |


|      |            |            |  |  |                   |                    |                   |                    |  |
|------|------------|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| 準備完了 | 送風機<br>運 転 | 送風機<br>過負荷 |  |  | 電気室<br>換気扇<br>故 障 | ポンプ室<br>換気扇<br>故 障 | 監視室<br>換気扇<br>故 障 | 発電機室<br>換気扇<br>故 障 |  |
|      | 送風機<br>停 止 | 送風機<br>地 絡 |  |  |                   |                    |                   |                    |  |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 電気室 | 手 動 | 自 動 |
|-----|-----|-----|

#### 注 記

1.   は、今回を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | ポンプ盤・補機盤外形図(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-06            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |




|     |       |
|-----|-------|
| 名 称 | 計装盤   |
| 記 号 | K A 1 |

凡 例

| 記 号   | 名 称               | 備 考 |
|-------|-------------------|-----|
| NP-1  | 取水井水位             |     |
| -2    | 取水濁度              |     |
| -3    | 取水流量              |     |
| -4    | 石州府系取水流量          |     |
| -5    | No.1配水池水位         |     |
| -6    | No.2配水池水位         |     |
| -7    | 送水ポンプ回転数          |     |
| -8    | 送水流量              |     |
| -9    | 残留塩素              |     |
| -10   | pH                |     |
| -11   | 観測井水位             |     |
|       |                   |     |
|       |                   |     |
|       |                   |     |
| COS-1 | 操作切換器 (No.1-No.2) |     |
| PBS-1 | ランプテスト            |     |
|       |                   |     |


F1-1

|            |            |            |             |           |           |                 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| 取水井<br>水位高 | 取 水<br>濁度高 | 配水池<br>水位高 |             | 残留塩素<br>高 | 配水pH<br>高 | 計装<br>制御電源<br>断 |
| 取水井<br>水位低 |            | 配水池<br>水位低 | 配水池<br>異常水位 | 残留塩素<br>低 | 配水pH<br>低 |                 |



|     |        |
|-----|--------|
| 名 称 | UPS分電盤 |
| 記 号 | -      |

|     |     |
|-----|-----|
| 名 称 | UPS |
| 記 号 | -   |



|     |       |
|-----|-------|
| 名 称 | 中継端子盤 |
| 記 号 | T B 1 |

F1-1

|                  |                   |                   |                   |              |                      |  |  |  |  |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|
| 動力停電             | NO.1<br>減菌機<br>運転 | NO.1<br>減菌機<br>停止 | NO.1<br>減菌機<br>故障 | 減菌設備<br>漏電   | ポンプ室<br>排水ピット<br>水位高 |  |  |  |  |
| 動力<br>フィード<br>異常 | NO.2<br>減菌機<br>運転 | NO.2<br>減菌機<br>停止 | NO.2<br>減菌機<br>故障 | 次亜塩素酸<br>液位低 | 構内<br>排水ピット<br>水位高   |  |  |  |  |


F1-2

|                  |            |  |  |                     |  |              |     |
|------------------|------------|--|--|---------------------|--|--------------|-----|
| 電灯停電             | UPS<br>故 障 |  |  | 電気室<br>漏電火災<br>検知動作 |  | テレメータ<br>異 常 | 屏 開 |
| 電灯<br>フィード<br>異常 |            |  |  | 薬注室<br>漏電火災<br>検知動作 |  |              | 火 災 |


注 記  
1.   は、今回を示す。

|                       |                  |      |   |
|-----------------------|------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業    |      |   |
|                       | 電気設備工事           |      |   |
| 図面名称                  | 計装盤・中継端子盤外形図(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-07             | 整理番号 | - |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日       |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日         |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                  |      |   |





正面図



側面図


| 盤名称      | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|----------|----|--------|------|----|
| 取水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ESA1 |    |

凡 例


| 記 号   | 名 称            | 備 考 |
|-------|----------------|-----|
| NP-1  | 取水ポンプ          |     |
| -2    | 取水井水位          |     |
| -3    | 取水流量           |     |
| COS-1 | 操作切換器 (現場-電気室) |     |
| CS-1  | 取水ポンプ (停止-運転)  |     |
|       |                |     |
|       |                |     |
|       |                |     |
| PBS-1 | ランプテスト         |     |
| -2    | 故障復帰           |     |

FI-1

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 準備完了        | ポンプ<br>過電流 | ポンプ<br>3E動作 |            |
| ポンプ<br>始動渋滞 | ポンプ<br>地 絡 |             | 取水井<br>水位低 |



正面図



側面図


| 盤名称      | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|----------|----|--------|------|----|
| 送水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ESA2 |    |

凡 例


| 記 号   | 名 称            | 備 考 |
|-------|----------------|-----|
| NP-1  | 送水ポンプ          |     |
| -2    | 送水ポンプ回転数       |     |
| -3    | 送水流量           |     |
|       |                |     |
| COS-1 | 操作切換器 (現場-電気室) |     |
| -2    | 操作切換器 (単独-運転)  |     |
|       |                |     |
| CS-1  | 送水水ポンプ (停止-運転) |     |
| -2    | 吐出弁 (閉-停止-開)   |     |
|       |                |     |
| VR    | 回転数設定器 (減速-増速) |     |
|       |                |     |
| PBS-1 | ランプテスト         |     |
| -2    | 故障復帰           |     |

FI-1

|             |            |              |            |            |             |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 準備完了        | ポンプ<br>過電流 | ポンプ<br>3E動作  | 配水池<br>水位低 | 吐出弁<br>過電流 | 吐出弁<br>過トルク |
| ポンプ<br>始動渋滞 | ポンプ<br>地 絡 | ポンプ<br>INV故障 | 吐出圧力<br>低下 | 吐出弁<br>地 絡 | 盤内ファン<br>故障 |



正面図



側面図


| 盤名称    | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|--------|----|--------|------|----|
| 送風機現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ESA3 |    |

凡 例


| 記 号   | 名 称            | 備 考 |
|-------|----------------|-----|
| NP-1  | 送風機            |     |
|       |                |     |
| COS-1 | 操作切換器 (現場-電気室) |     |
| CS-1  | 送風機 (停止-運転)    |     |
|       |                |     |
|       |                |     |
|       |                |     |
| PBS-1 | ランプテスト         |     |
| -2    | 故障復帰           |     |

FI-1

|            |            |  |  |
|------------|------------|--|--|
| 送風機<br>過電流 | 送風機<br>地 絡 |  |  |
|------------|------------|--|--|



正面図




側面図

| 盤名称      | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|----------|----|--------|------|----|
| 取水流量変換器盤 | 1面 | 屋外スタンド | ATA2 |    |

注 記

1.   は、今回を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源池電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 現場操作盤外形図(1)(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 10 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-08            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |




正面図




側面図

| 盤名称        | 面数 | 仕様   | 盤番号 | 備考 |
|------------|----|------|-----|----|
| 取水ポンプ中継端子盤 | 1面 | 屋内壁掛 |     |    |




正面図



側面図


| 盤名称    | 面数 | 仕様   | 盤番号 | 備考 |
|--------|----|------|-----|----|
| 自家発引込盤 | 1面 | 屋外壁掛 | DT1 |    |




正面図




側面図




| 盤名称   | 面数 | 仕様   | 盤番号 | 備考 |
|-------|----|------|-----|----|
| 接地端子盤 | 1面 | 屋内壁掛 |     |    |



正面図



側面図





3φ3W  
AC200V 60Hz

| 盤名称      | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考      |
|----------|----|--------|------|---------|
| 屋外コンセント盤 | 1面 | 屋外スタンド | HAA1 | コンセント×1 |

注記

1.  は、今回を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 現場操作盤外形図(2)(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 10 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-09            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |



| 番 号 | サイズ      | 用 途    | 備 考     |
|-----|----------|--------|---------|
| ①   | FEPφ80   | 予 備    | GL-1200 |
|     | FEPφ30   | 予 備    |         |
|     | FEPφ30   | 予 備    |         |
| ①A  | FEPφ80   | 低 圧    | GL-600  |
|     | FEPφ50   | 低 圧    |         |
|     | FEPφ80   | 予 備    |         |
| ②   | FEPφ30   | 予 備    | GL-1200 |
| ③   | FEPφ150  | 低 圧    | GL-1200 |
|     | FEPφ80   | 低 圧    |         |
|     | FEPφ150  | 制 御    |         |
|     | FEPφ100  | 計 装    |         |
|     | FEPφ30   | 建 築    |         |
| ④   | FEPφ150  | 低 圧    | GL-1200 |
|     | FEPφ80   | 低 圧    |         |
|     | FEPφ100  | 制 御    |         |
|     | FEPφ100  | 計 装    |         |
|     | FEPφ30   | 建 築    |         |
| ⑤   | FEPφ80x2 | 低 圧    | GL-1200 |
|     | FEPφ100  | 制 御    |         |
|     | FEPφ80   | 計 装    |         |
|     | FEPφ30x2 | 建 築    |         |
| ⑥   | FEPφ100  | 低 圧    | GL-1200 |
|     | FEPφ50   | 低 圧    |         |
|     | FEPφ30   | 低 圧    |         |
|     | FEPφ80   | 制 御    |         |
|     | FEPφ30   | 制 御    |         |
|     | FEPφ30x2 | 計 装    |         |
| ⑦   | FEPφ30   | 建 築    | GL-1200 |
|     | FEPφ80   | 予 備    |         |
| ⑧   | FEPφ50   | 予 備    | GL-1200 |
|     | FEPφ50   | 制 御    |         |
| ⑨   | FEPφ50   | 計 装    | GL-600  |
|     | FEPφ50   | 予 備    |         |
| ⑩   | FEPφ50   | 低 圧    | GL-600  |
|     | FEPφ30   | 制 御    |         |
| ⑪   | FEPφ50   | 低 圧・計装 | GL-600  |
|     | FEPφ50   | 低 圧・計装 |         |

1.  は、今回を示す。

---


2.  は、掘削範囲を示す。

---

3.  は、既設を示す。

|                       |                  |      |   |
|-----------------------|------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業    |      |   |
|                       | 電気設備工事           |      |   |
| 図面名称                  | 全体配線図（今回）        |      |   |
| 縮 小 尺                 | S = 1 : 150 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-10             | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年            | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年             | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                  |      |   |

全体配線図 (S=1/150)




ポンプ棟 1階 平面図 (S=1/50)


| 機器名称一覧表 |      |               |     |
|---------|------|---------------|-----|
| 番 号     | 盤記号  | 盤 名 称         | 備 考 |
| ②0      | BM01 | 遠方監視装置盤       |     |
| ②4      |      | 保安器盤          |     |
| ②5      | L-1  | 照明分電盤         |     |
| ②6      |      | 火災受信器         |     |
| 1       | CLA1 | 動力主幹盤         | 今 回 |
| 2       | CLA2 | 電灯主幹盤         | 〃   |
| 3       | ELA1 | 取水ポンプ盤        | 〃   |
| 4       | ELA2 | 送水ポンプ盤        | 〃   |
| 5       | ELA3 | 補機盤           | 〃   |
| 6       | KA1  | 計装盤           | 〃   |
| 7       | TB1  | 中継端子盤         | 〃   |
| 8       |      | UPS分電盤        | 〃   |
| 9       |      | UPS           | 〃   |
| 10      | DT1  | 自家発引込盤        | 〃   |
| 11      |      | 接地端子箱 (SPD内蔵) | 〃   |
| 12      |      | 可搬式発電機        | 〃   |

- 注 記
1.   は、今回を示す。
  2.   は、ビット蓋補修箇所を示す。
  3.   は、既設を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源電氣設備更新事業    |      |   |
|                       | 電氣設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | ポンプ棟 1階 平面図(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-11            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |



ポンプ室（上部） 平面図 (S=1/50)




ポンプ室（下部） 平面図 (S=1/50)

| 機器名称一覧表 |      |          |     |
|---------|------|----------|-----|
| 番 号     | 盤記号  | 盤 名 称    | 備 考 |
| 1       | ESA2 | 送水ポンプ現場盤 | 今 回 |

| 集合電線管サイズ一覧表 |      |      |      |     |
|-------------|------|------|------|-----|
| 記 号         | 低 圧  | 制 御  | 計 装  | 備 考 |
| ⑦           | CP70 | CP70 | CP54 | 今 回 |
| ①           | CP70 | CP70 | CP42 | "   |
| ②           | CP70 | CP70 | CP42 | "   |


注 記  
1.   は、今回を示す。  
2.   は、既設を示す。

|                       |                   |      |   |
|-----------------------|-------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源電氣設備更新事業      |      |   |
|                       | 電氣設備工事            |      |   |
| 図面名称                  | ポンプ棟 地下1階 平面図(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1)   |      |   |
| 図面番号                  | E-12              | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年             | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年              | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                   |      |   |



| 機器名称一覧表 |      |          |     |
|---------|------|----------|-----|
| 番 号     | 盤記号  | 盤 名 称    | 備 考 |
| 1       | ESA2 | 送水ポンプ現場盤 | 今 回 |

| 集合電線管サイズ一覧表 |      |      |      |     |
|-------------|------|------|------|-----|
| 記 号         | 低 圧  | 制 御  | 計 装  | 備 考 |
| ⑦           | CP70 | CP70 | CP54 | 今 回 |
| ①           | CP70 | CP70 | CP42 | "   |
| ②           | CP70 | CP70 | CP42 | "   |




- 注 記
1.   は、今回を示す。
  2.   は、既設を示す。


| 工 事 名                 |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 水浜水源池電気設備更新事業         |                 |
| 電気設備工事                |                 |
| 図面名称                  | ポンプ棟 断面図(今回)    |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1) |
| 図面番号                  | E-13            |
| 設計年月日                 | 令和 8 年 4 月 日    |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |







送風機・滅菌室 平面図 (S=1/50)



A - A 断面図 (S=1/50)

機器名称一覧表

| 番 号 | 盤記号  | 盤 名 称  | 備 考 |
|-----|------|--------|-----|
| ②   | L-2  | 照明分電盤  |     |
| ⑤   |      | 滅菌機盤   |     |
| 1   | FL01 | 送風機現場盤 | 今 回 |

注 記

- 1, [red box] は、今回を示す。
- 2, [white box] は、既設を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源電氣設備更新事業    |      |   |
|                       | 電氣設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 送風機・滅菌室 平面図(今回) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-15            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |



| 電気設備工事(今回) ( 1 / 4 ) |      |         |      | 配 線 表                 |                         |              |               |           |          |     |  |
|----------------------|------|---------|------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------|----------|-----|--|
| 配線番号                 | 自    |         | 至    |                       | 配 線 仕 様<br>種別、サイズ、芯数、本数 | 端 末<br>屋外/屋内 | 接地線<br>種別、サイズ | 電 線 管     |          | 備 考 |  |
|                      | 記 号  | 名 称     | 記 号  | 名 称                   |                         |              |               | 種別、サイズ、本数 |          |     |  |
| 1                    | WH1  | 取引計器盤   | CLA1 | 動力主幹盤                 | 600VEM-CET 100°         |              | 2             |           | CP 70mm  |     |  |
| 2                    | "    | "       | CLA2 | 電灯主幹盤                 | 600VEM-CE 38° - 3C      |              | EM-IE 5.5°    |           | CP 42mm  |     |  |
| 3                    | CLA1 | 動力主幹盤   | ELA1 | 取水ポンプ盤                | 600VEM-CE 14° - 3C      |              |               |           |          |     |  |
| 4                    | "    | "       | ELA2 | 送水ポンプ盤                | 600VEM-CE 38° - 3C      |              |               |           |          |     |  |
| 5                    | "    | "       | ELA3 | 補機盤                   | 600VEM-CE 5.5° - 3C     |              |               |           |          |     |  |
| 6                    | "    | "       | DT1  | 自家発電引込盤               | 600VEM-CET 60°          | 2            |               |           | CP 54mm  |     |  |
| 7                    | DT1  | 自家発電引込盤 |      | 自家発電装置                | 600VEM-CET 60°          | 2            |               |           | FEP 50mm |     |  |
| 8                    | CLA1 | 動力主幹盤   |      | 減圧機盤                  | 600VEM-CE 3.5° - 3C     |              |               |           |          |     |  |
| 9                    | CLA2 | 電灯主幹盤   | L-1  | 照明分電盤                 | 600VEM-CE 14° - 3C      |              |               |           | CP 36mm  |     |  |
| 10                   | "    | "       | L-2  | "                     | 600VEM-CE 38° - 3C      |              |               |           | CP 70mm  |     |  |
| 11                   | ELA3 | 補機盤     |      | UPS分電盤                | 600VEM-CE 8° - 2C       |              |               |           | CP 42mm  |     |  |
| 12                   |      | UPS分電盤  |      | UPS                   | 600VEM-CE 3.5° - 2C x 2 |              |               |           |          |     |  |
| 13                   |      | "       |      | フィルター盤                | 600VEM-CE 5.5° - 2C     |              |               |           |          |     |  |
| 14                   | TB1  | 中継端子盤   | ELA1 | 取水ポンプ盤                | EM-CEE 1.25° - 5C       |              |               |           |          |     |  |
| 15                   | "    | "       | ELA2 | 送水ポンプ盤                | EM-CEE 1.25° - 5C       |              |               |           |          |     |  |
| 16                   | "    | "       | ELA3 | 補機盤                   | EM-CEE 1.25° - 10C      |              |               |           |          |     |  |
| 17                   | "    | "       | "    | "                     | EM-CEE 1.25° - 15C      |              |               |           |          |     |  |
| 18                   | "    | "       | KA1  | 計装盤                   | EM-CEE 1.25° - 10C      |              |               |           |          |     |  |
| 19                   | "    | "       | "    | "                     | EM-CEE 1.25° - 15C      |              |               |           |          |     |  |
| 20                   | "    | "       | "    | "                     | EM-CEE-S 1.25° - 20C    |              |               |           |          |     |  |
| 21                   | "    | "       |      | フィルター盤                | EM-CEE 1.25° - 10C      |              |               |           |          |     |  |
| 22                   | ELA3 | 補機盤     | HAA1 | 屋外ポンプ盤                | 600VEM-CE 3.5° - 3C     |              | EM-IE 3.5°    |           |          |     |  |
| 23                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇〈1〉     | 600VEM-CE 3.5° - 3C     |              |               |           |          |     |  |
| 24                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇〈2〉     | 600VEM-CE 3.5° - 3C     |              |               |           |          |     |  |
| 25                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇サージ用f   | EM-CEE 1.25° - 2C       |              |               |           |          |     |  |
| 26                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇用ケーブル用f | EM-CEE 1.25° - 2C       |              |               |           |          |     |  |
| 27                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉監視室換気扇        | 600VEM-CE 3.5° - 3C     |              |               |           |          |     |  |
| 28                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉監視室換気扇サージ用f   | EM-CEE 1.25° - 2C       |              |               |           |          |     |  |
| 29                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉監視室換気扇用ケーブル用f | EM-CEE 1.25° - 2C       |              |               |           |          |     |  |
| 30                   | "    | "       |      | 〈直線接続点A〉発電機室換気扇       | 600VEM-CE 3.5° - 3C     |              |               |           |          |     |  |

| 電気設備工事(今回) ( 3 / 4 ) |      |              |      | 配 線 表              |              |                |     |    |        |      |           |          |     |
|----------------------|------|--------------|------|--------------------|--------------|----------------|-----|----|--------|------|-----------|----------|-----|
| 配線番号                 | 自    |              | 至    |                    | 配 線 仕 様      |                | 端 末 |    | 接地線    |      | 電 線 管     |          | 備 考 |
|                      | 記 号  | 名 称          | 記 号  | 名 称                | 種別、サイズ、芯数、本数 |                | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ |      | 種別、サイズ、本数 |          |     |
| 61                   | KA1  | 計装盤          |      | 送水流量計              | 600VEM-CE    | 3.5° - 2C      |     |    | EM-IE  | 3.5° | CP        | 22mm     |     |
| 62                   | #    | #            |      | #                  | 専用ケーブル       |                |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 63                   | #    | #            |      | 配水流量計              | 600VEM-CE    | 3.5° - 2C      |     |    | EM-IE  | 3.5° | CP        | 22mm     |     |
| 64                   | #    | #            |      | #                  | 専用ケーブル       |                |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 65                   |      | 電源スイッチボックス   |      | 配水PH計              | 600VEM-CE    | 3.5° - 2C      |     |    | EM-IE  | 3.5° | CP        | 22mm     |     |
| 66                   | KA1  | 計装盤          |      |                    | EM-CEE-S     | 1.25° - 2C     |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 67                   | #    | #            |      | 〈直線接続点C〉取水濁度計      | EM-CEE-S     | 1.25° - 2C     |     |    |        |      |           |          |     |
| 68                   |      | 電源スイッチボックス   |      | 残留電素計              | 600VEM-CE    | 3.5° - 2C      |     |    | EM-IE  | 3.5° | CP        | 22mm     |     |
| 69                   | KA1  | 計装盤          |      | #                  | EM-CEE-S     | 1.25° - 2C     |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 70                   | #    | #            | AT03 | 〈直線接続点C〉観測井戸水位計盤   | 600VEM-CE    | 3.5° - 2C      |     |    |        |      |           |          |     |
| 71                   | ELA3 | 補機盤          |      | 〈直線接続点B〉流量調節弁      | 600VCV       | 3.5° - 3C      |     |    |        |      |           |          |     |
| 72                   | #    | #            |      | #                  | CVV          | 2° - 10C       |     |    |        |      |           |          |     |
| 73                   | #    | #            |      | 〈直線接続点B〉流量調節弁開度    | CVV-S        | 2° - 2C        |     |    |        |      |           |          |     |
| 74                   | KA1  | 計装盤          |      | 排水昇電極              | EM-CEE       | 1.25° - 3C     |     |    |        |      |           |          |     |
| 75                   | #    | #            |      | 配水池水位計〈1〉中継箱       | EM-CEE-S     | 1.25° - 3C     |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 76                   | #    | #            |      | #                  | EM-IE        | 3.5°           |     |    |        |      |           |          |     |
| 77                   |      | 配水池水位計〈1〉中継箱 |      | 配水池水位計〈1〉          | 中空ケーブル       |                |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 78                   | KA1  | 計装盤          |      | 配水池電極〈1〉           | EM-CEE       | 1.25° - 5C     |     |    |        |      |           |          |     |
| 79                   | #    | #            |      | 配水池水位計〈2〉中継箱       | EM-CEE-S     | 1.25° - 3C     |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 80                   | #    | #            |      | #                  | EM-IE        | 3.5°           |     |    |        |      |           |          |     |
| 81                   |      | 配水池水位計〈2〉中継箱 |      | 配水池水位計〈2〉          | 中空ケーブル       |                |     |    |        |      | CP        | 22mm     |     |
| 82                   | KA1  | 計装盤          |      | 配水池電極〈2〉           | EM-CEE       | 1.25° - 5C     |     |    |        |      |           |          |     |
| 83                   | ELA3 | 補機盤          |      | 送風機                | 600VEM-CE    | 8° - 3C        |     |    |        |      | CP        | 36mm     |     |
| 84                   | #    | #            |      | #                  | EM-IE        | 3.5°           |     |    |        |      |           |          |     |
| 85                   | #    | #            |      | 送風機スイッチ            | EM-CEE       | 1.25° - 2C x 2 |     |    |        |      | CP        | 22mm x 2 |     |
| 86                   | #    | #            | ESA3 | 送風機現場盤             | EM-CEE       | 2° - 2C        |     |    |        |      | CP        | 34mm     |     |
| 87                   | #    | #            | #    | #                  | EM-IE        | 3.5°           |     |    |        |      |           |          |     |
| 88                   | #    | #            | #    | #                  | EM-CEE       | 1.25° - 20C    |     |    |        |      |           |          |     |
| 89                   | KA1  | 計装盤          |      | 〈直線接続点C〉電圧ボックスボックス | EM-CEE       | 1.25° - 2C     |     |    |        |      |           |          |     |
| 90                   | CLA1 | 動力主幹盤        |      | ED接地幹線             | EM-IE        | 22°            |     |    |        |      |           |          |     |


| 電気設備工事(今回) ( 2 / 4 ) |      |          | 配 線 表 |                     | 配 線 仕 様                             |  | 端 末   | 接地線                    | 電 線 管       | 備 考 |
|----------------------|------|----------|-------|---------------------|-------------------------------------|--|-------|------------------------|-------------|-----|
| 配線番号                 | 記 号  | 自<br>名 称 | 記 号   | 至<br>名 称            | 種別、サイズ、芯数、本数                        |  | 屋外/屋内 | 種別、サイズ                 | 種別、サイズ、本数   |     |
| 31                   | ELA3 | 補機盤      |       | 〈直線接続点A〉発電機室換気扇リレー付 | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 2C       |  |       |                        |             |     |
| 32                   | "    | "        |       | 〈直線接続点A〉発電機室換気扇リレー付 | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 2C       |  |       |                        |             |     |
| S 33                 | "    | "        |       | 〈再布設点A〉電動ファン用開閉器箱   | 600VEM-CE 3.5 <sup>o</sup> - 3C     |  |       |                        |             |     |
| 34                   | "    | "        |       | ポンプ室排気ファン           | 600VEM-CE 3.5 <sup>o</sup> - 3C     |  |       | EM-IE 3.5 <sup>o</sup> | CP 28mm     |     |
| 35                   | "    | "        |       | ポンプ室排気ファンリレー付       | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 2C       |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 36                   | "    | "        |       | 床排水ポンプ              | 600VEM-CE 3.5 <sup>o</sup> - 3C     |  |       | EM-IE 3.5 <sup>o</sup> | CP 28mm     |     |
| 37                   | "    | "        |       | 床排水ビュ電極             | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 5C     |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 38                   | KA1  | 計装盤      |       | 〈直線接続点C〉電源入付ポンプ     | 600VEM-CE 3.5 <sup>o</sup> - 2C x 3 |  |       |                        |             |     |
| 39                   | "    | "        |       | "                   | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 2C x 3 |  |       |                        |             |     |
| 40                   | ELA1 | 取水ポンプ盤   |       | 取水ポンプ中継箱            | 600VEM-CE 14 <sup>o</sup> - 3C x 2  |  |       | EM-IE 8 <sup>o</sup>   | CP 70mm x 2 |     |
| 41                   | "    | "        | ESA1  | 取水ポンプ現場盤            | EM-CEE 2 <sup>o</sup> - 2C          |  |       | EM-IE 3.5 <sup>o</sup> |             |     |
| 42                   | "    | "        | "     | "                   | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 10C      |  |       |                        |             |     |
| 43                   | "    | "        | "     | "                   | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 15C      |  |       |                        |             |     |
| 44                   | "    | "        | "     | "                   | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 2C x 2 |  |       |                        |             |     |
| 45                   | ESA1 | 取水ポンプ現場盤 |       | 取水井電極(3P)           | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 3C       |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 46                   | "    | "        |       | 取水井水位計              | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 3C     |  |       | EM-IE 3.5 <sup>o</sup> | CP 22mm     |     |
| 47                   | "    | "        |       | 取水井電極(3P)           | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 3C       |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| S 48                 | ES06 | "        |       | 〈再布設点B〉取水ポンプ室ドライパイプ | CVV 2 <sup>o</sup> - 2C             |  |       |                        |             |     |
| 49                   | ATO1 | 計装盤      |       | 取水流量計ビュ電極           | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 2C       |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 50                   | "    | "        | ATA1  | 取水流量変換器盤            | 600VEM-CE 2 <sup>o</sup> - 2C       |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 51                   | "    | "        | "     | "                   | EM-IE 3.5 <sup>o</sup>              |  |       |                        |             |     |
| 52                   | "    | "        | "     | "                   | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 2C     |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 53                   | ATA1 | 取水流量変換器盤 |       | 取水流量計               | 専用ケーブル x 2                          |  |       |                        | CP 28mm x 2 |     |
| 54                   | ELA2 | 送水ポンプ盤   |       | 送水ポンプ               | 600VEM-CE 38 <sup>o</sup> - 3C      |  |       | EM-IE 8 <sup>o</sup>   | CP 70mm     |     |
| 55                   | "    | "        |       | 送水ポンプ吐出弁            | 600VEM-CE 3.5 <sup>o</sup> - 3C     |  |       | EM-IE 3.5 <sup>o</sup> | CP 28mm     |     |
| 56                   | "    | "        |       | 送水ポンプ吐出弁リレー付        | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 12C      |  |       |                        | CP 28mm     |     |
| 57                   | KA1  | 計装盤      |       | 送水ポンプ吐出弁開度          | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 2C     |  |       |                        | CP 22mm     |     |
| 58                   | ELA2 | 送水ポンプ盤   | ESA2  | 送水ポンプ現場盤            | EM-CEE 2 <sup>o</sup> - 2C          |  |       | EM-IE 3.5 <sup>o</sup> | CP 54mm     |     |
| 59                   | "    | "        | "     | "                   | EM-CEE 1.25 <sup>o</sup> - 20C x 2  |  |       |                        |             |     |
| 60                   | "    | "        | "     | "                   | EM-CEE-S 1.25 <sup>o</sup> - 2C x 3 |  |       |                        | CP 36mm     |     |

[illegible]

注 記

1. 本図は全て、今回を示す。


|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
| 図面名称                  | 電気設備工事        |      |   |
| 縮 尺                   | 配線表 (1) (今回)  |      |   |
| 図面番号                  | S = NOT (A1)  |      |   |
| 設計年月日                 | E-16          | 整理番号 | — |
| 完成年月日                 | 令和 8 年 4 月 日  |      |   |
|                       | 令和 年 月 日      |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |



注 記  
1. は、撤去を示す。


|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 盤構成図(撤去)      |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-17          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年         | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年          | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |






注記  
1. は、撤去を示す。

|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 単線結線図(撤去)     |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-19          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年         | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年          | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |



正面図



側面図

|     |       |      |      |
|-----|-------|------|------|
| 名 称 | 低圧切換器 | 変圧器盤 | 受電盤  |
| 記 号 | CL01  | CH02 | CH01 |

| 記 号   | 用 途                 | 備 考 |
|-------|---------------------|-----|
| NP-1  | 断路器                 |     |
| -2    | 表示復帰                |     |
| -3    | ワンテスト               |     |
| -4    | 遮断器                 |     |
|       |                     |     |
| AS    | 交流電流計               |     |
|       |                     |     |
| VS    | 表示復帰                |     |
|       |                     |     |
| COS-1 | 操作場所切換器 (現場-中央)     |     |
| -2    | 操作切替 (手動-自動)        |     |
|       |                     |     |
| CS-1  | 交流遮断機 (切-入)         |     |
| -2    | 買電自家発切換接触器 (自家発-買電) |     |
|       |                     |     |

L-2

|     |     |
|-----|-----|
| 自家発 | 買 電 |
|-----|-----|

F-1


|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| 受 電<br>停 電 | 受 電<br>地 結  | 予 備          |
| 受 電<br>過電流 | トフンス<br>凝度高 | リアフトル<br>温度高 |

注 記

1. Xは、撤去を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 高圧盤外形図 (撤去)     |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-20            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |






|     |      |
|-----|------|
| 名 称 | 発電機盤 |
| 記 号 | DAO1 |

|        |     |         |     |        |     |  |  |  |
|--------|-----|---------|-----|--------|-----|--|--|--|
| LI-1   |     |         |     |        |     |  |  |  |
| 始動準備完了 | 運 転 | 電 圧 確 立 | 停 止 | 試 験 完了 | 買 電 |  |  |  |

|          |          |         |         |  |          |          |              |                  |
|----------|----------|---------|---------|--|----------|----------|--------------|------------------|
| FI-1     |          |         |         |  |          |          |              |                  |
| 始 動 決 断  | 冷却水 温度上昇 | 過電圧     | 非 常 停 止 |  | 潤滑油 温度上昇 | 燃料油 油面高  | 燃料移送 ポンプ 故 障 | 潤滑油 プライミング ポンプ故障 |
| 潤滑油 圧力低下 | 過速度      | 不 足 電 圧 | 過電流     |  |          | 燃料油 油面低下 | 換気扇 故 障      | 冷却水 保温ヒータ 故 障    |

| 記 号   | 用 途                     | 備 考 |
|-------|-------------------------|-----|
| COS-1 | 操作切換 (手動-自動)            |     |
|       |                         |     |
|       |                         |     |
| CS-1  | 機関 (停止-始動)              |     |
| -2    | 試験 (停止-始動)              |     |
| -3    | 遮断器 (切-入)               |     |
| -4    | 潤滑油プライミングポンプ (運転-停止-自動) |     |
| -5    | 冷却水保温ヒータ (入-切-自動)       |     |
|       |                         |     |
|       |                         |     |
| VR    | 電圧 (減-増)                |     |
|       |                         |     |
| PB-1  | 非常停止                    |     |
|       |                         |     |
|       |                         |     |
| PBS-1 | 警報停止                    |     |
| -2    | 故障復帰                    |     |
| -3    | ランプテスト                  |     |
|       |                         |     |



|     |           |
|-----|-----------|
| 名 称 | 始動用自家発電源盤 |
| 記 号 | DBO1      |


|      |         |         |                |          |         |
|------|---------|---------|----------------|----------|---------|
| FI-1 |         |         |                |          |         |
| 受 電  | 浮 動 充 電 | 均 等 充 電 | ヒューズ断 MCB トリップ | 蓄電池 電圧低下 | 蓄電池 減 液 |

| 記 号   | 用 途            | 備 考 |
|-------|----------------|-----|
| NP-1  | 蓄電池設備 (自家発始動用) |     |
|       |                |     |
| CS-1  | 充電切替 (浮動-均等)   |     |
|       |                |     |
| PBS-1 | 表示復帰           |     |
| -2    | ランプテスト         |     |
|       |                |     |

注 記


1. は、撤去を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 発電機盤ほか外形図(撤去)   |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-21            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |



| 凡 例  |         |     |
|------|---------|-----|
| 記 号  | 名 称     | 備 考 |
| NP-1 | 直流電圧    |     |
| -2   | 整流器出力電流 |     |
| -3   | 蓄電池電流   |     |
|      |         |     |
|      |         |     |
|      |         |     |


| 名 称 | 蓄電池設備 | 直流電源装置 | 汎用UPS |
|-----|-------|--------|-------|
| 記 号 |       |        |       |




注 記

1. は、撤去を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 直流電源装置ほか外形図(撤去) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-22            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |



正面図



側面図

| 記 号   | 用 途    | 備 考 |
|-------|--------|-----|
|       |        |     |
| PBS-1 | ファンテスト |     |
| -2    | 表示復帰   |     |
|       |        |     |

| 名 称 | 取水ポンプ盤 | NO.1送水ポンプ盤 | NO.2送水ポンプ盤 | NO.1配水ポンプ盤 | NO.2配水ポンプ盤 | リレー盤 | 低圧主幹盤 |
|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 記 号 | EL01   | EL02       | EL03       | EL04       | EL05       | ER01 | CL02  |

LI-1

|     |             |             |
|-----|-------------|-------------|
| 運 転 | CCT<br>始動渋滞 | ELB<br>トリップ |
| 停 止 |             | 過電流         |

LI-2

|     |     |  |                    |             |             |                    |             |
|-----|-----|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 運 転 | 全 開 |  | ポンプ<br>ELB<br>トリップ | 始動渋滞        | 吐出圧力<br>低 下 | 吐出弁<br>ELB<br>トリップ | トルク<br>リミット |
| 停 止 | 全 閉 |  | ポンプ<br>過電流         | CCT<br>始動渋滞 |             | 吐出弁<br>過電流         |             |

LI-3


|     |     |  |                    |              |                    |                    |             |
|-----|-----|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 運 転 | 全 開 |  | ポンプ<br>ELB<br>トリップ | 始動渋滞         | 吐出圧力<br>低 下        | 吐出弁<br>ELB<br>トリップ | トルク<br>リミット |
| 停 止 | 全 閉 |  | ポンプ<br>過電流         | インバータ<br>故 障 | 盤内冷却<br>ファン<br>故 障 | 吐出弁<br>過電流         |             |

注 記


1. XXX は、撤去を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | ポンプ盤ほか外形図(撤去)   |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-23            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |





正面図



側面図

| 名 称 | 補機盤  | 送風機盤 | NO.1 低圧動力盤 | NO.2 低圧動力盤 |
|-----|------|------|------------|------------|
| 記 号 | EL06 | FL01 | CL03       | CL04       |

LI-1

|             |  |                     |                      |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| 床排水P<br>運 転 |  | 床排水P<br>ELB<br>トリップ | 構内排水P<br>ELB<br>トリップ |
| 床排水P<br>停 止 |  | 床排水P<br>過電流         |                      |

LI-2

|             |             |                     |                     |  |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| No.1<br>運 転 | No.2<br>運 転 | No.1<br>ELB<br>トリップ | No.2<br>ELB<br>トリップ |  |
| No.1<br>停 止 | No.2<br>停 止 | No.1<br>過電流         | No.2<br>過電流         |  |

LI-3

|     |     |
|-----|-----|
| 運 転 | 故 障 |
| 停 止 |     |

LI-4


|            |            |            |                    |             |                     |                     |                     |                  |                  |
|------------|------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 流調弁<br>中 央 | 流調弁<br>自 動 | 流調弁<br>全 開 | 流調弁<br>ELB<br>トリップ | 流調弁<br>過トルク | 石州府<br>取水ポンプ<br>中 央 | 石州府<br>取水ポンプ<br>運 転 | 石州府<br>取水ポンプ<br>故 障 | 日下<br>流入弁<br>全 開 | 日下<br>流入弁<br>動作中 |
| 流調弁<br>現 場 | 流調弁<br>手 動 | 流調弁<br>全 閉 | 流調弁<br>過負荷         |             | 石州府<br>取水ポンプ<br>現 場 | 石州府<br>取水ポンプ<br>停 止 | 石州府<br>取水ポンプ<br>低水位 | 日下<br>流入弁<br>全 閉 | 日下<br>流入弁<br>故 障 |

| 記 号   | 用 途              | 備 考 |
|-------|------------------|-----|
| NP-1  | 水質試験室換気扇         |     |
| -2    | 電気室換気扇           |     |
| -3    | ポンプ室換気扇          |     |
| -4    | 監視室換気扇           |     |
| -5    | 発電機室換気扇          |     |
| -6    | NO.1 送風機         |     |
| -7    | NO.2 送風機         |     |
| -8    | 石州府系取水流量         |     |
| -9    | 流量調整弁開度          |     |
| -10   | 流量調整弁開度設定        |     |
| COS-1 | 水質試験室換気扇 (試験-自動) |     |
| -2    | 電気室換気扇 (試験-自動)   |     |
| -3    | ポンプ室換気扇 (試験-自動)  |     |
| -4    | 監視室換気扇 (試験-自動)   |     |
| -5    | 発電機室換気扇 (試験-自動)  |     |
| -6    | 流量調整弁 (現場-石州府)   |     |
| -7    | 流量調整弁 (手動-自動)    |     |
| CS-1  | 流量調整弁 (閉-停止-開)   |     |
| PBS-1 | 表示復帰             |     |
| -2    | ランプテスト           |     |

注 記

1. は、撤去を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 低圧動力盤ほか外形図(撤去)  |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 20 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-24            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |



正面図

側面図


| 盤名称      | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|----------|----|--------|------|----|
| 取水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ES06 |    |

凡 例

| 記 号   | 名 称              | 備 考 |
|-------|------------------|-----|
| CS-1  | 取水ポンプ<br>(切-入)   |     |
| COS-1 | 操作場所<br>(現場-電気室) |     |

LI-1

|           |     |
|-----------|-----|
| 始動準備<br>完 | 故 障 |
|-----------|-----|



正面図

側面図


| 盤名称          | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|--------------|----|--------|------|----|
| NO.1配水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ES01 |    |

凡 例

| 記 号   | 名 称               | 備 考 |
|-------|-------------------|-----|
| CS-1  | 配水ポンプ<br>(切-入)    |     |
| -2    | 吐出弁<br>(閉-開)      |     |
| COS-1 | 操作場所<br>(現場-電気室)  |     |
| -2    | 回転数設定器<br>(降速-昇速) |     |

LI-1

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 始動準備<br>完 | ポンプ<br>故 障 | 吐出弁<br>故 障 |
|-----------|------------|------------|



正面図

側面図


| 盤名称          | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|--------------|----|--------|------|----|
| NO.2配水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ES02 |    |

凡 例

| 記 号   | 名 称               | 備 考 |
|-------|-------------------|-----|
| CS-1  | 配水ポンプ<br>(切-入)    |     |
| -2    | 吐出弁<br>(閉-開)      |     |
| COS-1 | 操作場所<br>(現場-電気室)  |     |
| -2    | 回転数設定器<br>(降速-昇速) |     |

LI-1

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 始動準備<br>完 | ポンプ<br>故 障 | 吐出弁<br>故 障 |
|-----------|------------|------------|



正面図

側面図

| 盤名称          | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|--------------|----|--------|------|----|
| NO.1送水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ES03 |    |

凡 例

| 記 号   | 名 称              | 備 考 |
|-------|------------------|-----|
| CS-1  | 送水ポンプ<br>(切-入)   |     |
| -2    | 吐出弁<br>(閉-開)     |     |
| COS-1 | 操作場所<br>(現場-電気室) |     |


LI-1

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 始動準備<br>完 | ポンプ<br>故 障 | 吐出弁<br>故 障 |
|-----------|------------|------------|


注 記

1.  は、撤去を示す。

|                       |                         |      |   |
|-----------------------|-------------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源池電気設備更新事業<br>電気設備工事 |      |   |
| 図面名称                  | 現場操作盤外形図(1)(撤去)         |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 10 (A1)         |      |   |
| 図面番号                  | E-25                    | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年                   | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年                    | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                         |      |   |



正面図



側面図


凡 例

| 記 号   | 名 称           | 備 考 |
|-------|---------------|-----|
| CS-1  | 送水ポンプ (切-入)   |     |
| -2    | 吐出弁 (閉-開)     |     |
| COS-1 | 操作場所 (現場-電気室) |     |


LI-1

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 始動準備<br>完 | ポンプ<br>故 障 | 吐出弁<br>故 障 |
|-----------|------------|------------|

| 盤名称          | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|--------------|----|--------|------|----|
| NO.2送水ポンプ現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | ES04 |    |



正面図



側面図


凡 例

| 記 号   | 名 称               | 備 考 |
|-------|-------------------|-----|
| CS-1  | NO.1送風機 (切-入)     |     |
| -2    | NO.2送風機 (切-入)     |     |
| COS-1 | 操作場所 (現場-電気室)     |     |
| -2    | 運転機選択 (NO.1-NO.2) |     |

LI-1

|           |     |
|-----------|-----|
| 始動準備<br>完 | 故 障 |
|-----------|-----|

| 盤名称    | 面数 | 仕様     | 盤番号  | 備考 |
|--------|----|--------|------|----|
| 送風機現場盤 | 1面 | 屋内スタンド | FS01 |    |



正面図



側面図


凡 例

| 記 号   | 名 称          | 備 考 |
|-------|--------------|-----|
| CS-1  | ポンプ (切-入)    |     |
| COS-1 | 操作選択 (手動-自動) |     |


LI-1

|                  |            |
|------------------|------------|
| 床排水<br>ビット<br>出水 | ポンプ<br>故 障 |
|------------------|------------|

| 盤名称     | 面数 | 仕様    | 盤番号  | 備考 |
|---------|----|-------|------|----|
| 床排水ポンプ盤 | 1面 | 屋内壁掛形 | ES05 |    |



正面図



側面図

凡 例

| 記 号  | 名 称       | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| CS-1 | ポンプ (切-入) |     |

LI-1


|            |            |
|------------|------------|
| ポンプ<br>故 障 | 燃料槽<br>油面高 |
|            | 燃料槽<br>油面低 |

| 盤名称      | 面数 | 仕様    | 盤番号  | 備考 |
|----------|----|-------|------|----|
| 燃料移送ポンプ盤 | 1面 | 屋外壁掛形 | DS01 |    |



注 記

1. は、撤去を示す。


|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 現場操作盤外形図(2)(撤去) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 10 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-26            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |





| 盤名称   | 面数 | 仕様    | 盤番号 | 備考 |
|-------|----|-------|-----|----|
| 薬注分電盤 | 1面 | 屋内壁掛形 |     |    |




| 盤名称        | 面数 | 仕様    | 盤番号 | 備考 |
|------------|----|-------|-----|----|
| 取水ポンプ中継端子盤 | 1面 | 屋内壁掛形 |     |    |



| 盤名称         | 面数 | 仕様     | 盤番号 | 備考      |
|-------------|----|--------|-----|---------|
| NO.1 コンセント盤 | 1面 | 屋外スタンド |     | コンセントx2 |




| 盤名称         | 面数 | 仕様     | 盤番号 | 備考      |
|-------------|----|--------|-----|---------|
| NO.2 コンセント盤 | 1面 | 屋外スタンド |     | コンセントx2 |




注記

1. は、撤去を示す。

|              |                 |      |   |
|--------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名        | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|              | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称         | 現場操作盤外形図(3)(撤去) |      |   |
| 縮 尺          | S = 1 : 10 (A1) |      |   |
| 図面番号         | E-27            | 整理番号 | — |
| 設計年月日        | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日        | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米子市上下水道局 浄水課 |                 |      |   |





正面図




側面図

| 盤名称        | 面数 | 仕様     | 盤番号 | 備考      |
|------------|----|--------|-----|---------|
| NO.3コンセント盤 | 1面 | 屋外スタンド |     | コンセント×2 |




正面図




側面図

| 盤名称      | 面数 | 仕様     | 盤番号 | 備考 |
|----------|----|--------|-----|----|
| 取水流量変換器盤 | 1面 | 屋外スタンド |     |    |



正面図



側面図

| 盤名称     | 面数 | 仕様    | 盤番号 | 備考 |
|---------|----|-------|-----|----|
| 観測井戸水位計 | 1面 | 屋外自立形 |     |    |


注記

1. ~~XXXX~~ は、撤去を示す。



|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 現場操作盤外形図(4)(撤去) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 10 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-28            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |







| 機器名称一覧表 |      |            |     |
|---------|------|------------|-----|
| 番 号     | 記号   | 機 名 称      | 備 考 |
| ①       |      | 取引用計器箱     | 撤去  |
| ②       |      | N0.1コンセント盤 | 撤去  |
| ③       |      | N0.2コンセント盤 | 撤去  |
| ④       |      | N0.3コンセント盤 | 撤去  |
| ⑤       | AT03 | 観測井戸水位計    |     |



引込柱要領図 (S=1/50)

注 記


1. は、撤去を示す。
2. は、既設を示す。
3. 電線管の撤去は露出部のみとする。

|                       |                  |      |   |
|-----------------------|------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業    |      |   |
|                       | 電気設備工事           |      |   |
| 図面名称                  | 全体配線図(撤去)        |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 150 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-30             | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日       |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日         |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                  |      |   |

| 機器名称一覧表 |          |        |         |
|---------|----------|--------|---------|
| 番 号     | サイズ      | 用 途    | 備 考     |
| A       | FEPφ80   | 高 圧    | GL-1200 |
|         | FEPφ30   | 制 御    |         |
|         | FEPφ30   | 予 備    |         |
| B       | FEPφ30   | 低 圧    | GL-1200 |
| C       | FEPφ150  | 低 圧    | GL-1200 |
|         | FEPφ80   | 低 圧    |         |
|         | FEPφ150  | 制 御    |         |
|         | FEPφ100  | 計 装    |         |
| D       | FEPφ30   | 建 築    | GL-1200 |
|         | FEPφ150  | 低 圧    |         |
|         | FEPφ80   | 低 圧    |         |
|         | FEPφ100  | 制 御    |         |
| E       | FEPφ100  | 計 装    | GL-1200 |
|         | FEPφ80   | 低 圧    |         |
|         | FEPφ80x2 | 建 築    |         |
|         | FEPφ30x2 | 建 築    |         |
| F       | FEPφ100  | 低 圧    | GL-1200 |
|         | FEPφ50   | 低 圧    |         |
|         | FEPφ30   | 低 圧    |         |
|         | FEPφ80   | 制 御    |         |
|         | FEPφ30   | 制 御    |         |
|         | FEPφ30x2 | 計 装    |         |
| G       | FEPφ30   | 建 築    | GL-1200 |
|         | FEPφ80   | 低 圧    |         |
|         | FEPφ50   | 低 圧    |         |
| H       | FEPφ50   | 制 御    | GL-600  |
| I       | FEPφ50   | 計 装    | GL-600  |
| J       | FEPφ50   | 低 圧    | GL-600  |
| K       | FEPφ30   | 制 御    | GL-600  |
|         | FEPφ50   | 低 圧・計装 | GL-600  |

全体配線図 (S=1/150)





ポンプ棟 1階 平面図 (S=1/50)

| 機器名称一覧表 |      |            |     |
|---------|------|------------|-----|
| 番 号     | 記号   | 機 名 称      | 備 考 |
| ①       | D401 | 受電機        | 撤去  |
| ②       | CH02 | 変圧器機       | 〃   |
| ③       | CL01 | 低圧切替機      | 〃   |
| ④       | CL02 | 低圧主幹機      | 〃   |
| ⑤       | EL01 | モーター機      | 〃   |
| ⑥       | EL02 | 取水ポンプ機     | 〃   |
| ⑦       | EL03 | N×1送水ポンプ機  | 〃   |
| ⑧       | EL04 | N×2送水ポンプ機  | 〃   |
| ⑨       | EL05 | N×1配水ポンプ機  | 〃   |
| ⑩       | EL06 | N×2配水ポンプ機  | 〃   |
| ⑪       | EL07 | 補機機        | 〃   |
| ⑫       | EL08 | 送風機機       | 〃   |
| ⑬       | CL03 | N×1低圧動力機   | 〃   |
| ⑭       | CL04 | N×2低圧動力機   | 〃   |
| ⑮       | EL09 | 直流電源機      | 〃   |
| ⑯       | AT01 | 計測機        | 〃   |
| ⑰       | BT01 | 監視操作機      | 〃   |
| ⑱       | BT02 | 監視監視機      | 〃   |
| ⑲       | BM01 | 遠方監視装置機    | 〃   |
| ⑳       | DA01 | 昇電機機       | 撤去  |
| ㉑       | DB01 | 給動用自家発電機機  | 〃   |
| ㉒       | DS01 | 燃料移送ポンプ機機  | 〃   |
| ㉓       |      | 保安器機       | 〃   |
| ㉔       | L-1  | 照明分電機 (1)  | 〃   |
| ㉕       |      | 火災受信機      | 〃   |
| ㉖       |      | 接地端子箱      | 撤去  |
| ㉗       |      | 接地専用S.P.D機 | 〃   |
| ㉘       |      |            | 〃   |
| ㉙       |      |            | 〃   |
| ㉚       |      |            | 〃   |
| ㉛       |      |            | 〃   |
| ㉜       |      |            | 〃   |
| ㉝       |      |            | 〃   |
| ㉞       |      |            | 〃   |
| ㉟       |      |            | 〃   |
| ㊱       |      |            | 〃   |
| ㊲       |      |            | 〃   |
| ㊳       |      |            | 〃   |
| ㊴       |      |            | 〃   |
| ㊵       |      |            | 〃   |
| ㊶       |      |            | 〃   |
| ㊷       |      |            | 〃   |
| ㊸       |      |            | 〃   |
| ㊹       |      |            | 〃   |
| ㊺       |      |            | 〃   |
| ㊻       |      |            | 〃   |
| ㊼       |      |            | 〃   |
| ㊽       |      |            | 〃   |
| ㊾       |      |            | 〃   |
| ㊿       |      |            | 〃   |

注 記


1.   は、撤去を示す。

2.   は、既設を示す。


3. 電線管の撤去は露出部のみとする。

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 工 事 名                 | 水浜水源電機設備更新事業    |
| 図面名称                  | 電気設備工事          |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1) |
| 図面番号                  | E-31            |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |





ポンプ室 平面図 (S=1/50)



A - A 断面図 (S=1/50)

| 機器名称一覧表 |      |              |     |  |
|---------|------|--------------|-----|--|
| 番 号     | 略記号  | 機 名 称        | 備 考 |  |
| ①       | ES01 | No.1配水ポンプ現場盤 | 撤去  |  |
| ②       | ES02 | No.2配水ポンプ現場盤 | 撤去  |  |
| ③       | ES03 | No.1送水ポンプ現場盤 | 撤去  |  |
| ④       | ES04 | No.2送水ポンプ現場盤 | 撤去  |  |
| ⑤       | ES05 | 床排水ポンプ現場盤    | 撤去  |  |


注 記

- ①, ②, ③, ④, ⑤ は、撤去を示す。
- は、既設を示す。
- 電線管の撤去は露出部のみとする。

|                       |                   |      |   |
|-----------------------|-------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源池電気設備更新事業     |      |   |
|                       | 電気設備工事            |      |   |
| 図面名称                  | ポンプ棟 地下1階 平面図(撤去) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1)   |      |   |
| 図面番号                  | E-32              | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年             | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年              | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                   |      |   |

### 機器名稱一覽表

| 番 号 | 記 号  | 機 名 称      | 備 考 |
|-----|------|------------|-----|
| ①   | ES06 | 取水ポンプ現場盤   | 備 忘 |
| ②   |      | 取水流量計交換器盤  | "   |
| ③   |      | 取水ポンプ中継箱子盤 | "   |




取水ポンプ室 平面図 (S=1/50)

注記

1.  は、撤去を示す。
- 
2.  は、既設を示す。
- 
3. 電線管の撤去は露出部のみとする。

|                       |                          |      |   |
|-----------------------|--------------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地区電気設備更新事業<br>電気設備工事 |      |   |
| 図面名称                  | 取水ポンプ室 平面図(撤去)           |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1)          |      |   |
| 図面番号                  | E-33                     | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8 年 4 月 日             |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日                 |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                          |      |   |



A - A 断面图 (S=1/50)

1,  は、撤去を示す。

---

2,  は、既設を示す。

---

3, 電線管の撤去は露出部のみとする。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地区電気設備更新事業  |      |   |
| 図面名称                  | 電気設備工事          |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-34            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8 年          | 4 月  | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |

電気設備工事(撤去) ( 1/ 7)

| 配線番号 | 自    |            | 至    |            | 配線仕様                 | 端 末 |    | 接地線    | 電 線 管     | 備 考 |
|------|------|------------|------|------------|----------------------|-----|----|--------|-----------|-----|
|      | 記 号  | 名 称        | 記 号  | 名 称        | 種別、サイズ、芯数、本数         | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ | 種別、サイズ、本数 |     |
| R 1  |      | PAS        | CH01 | 受電盤        | 6kVCV 3Φ - 3C        |     |    |        | CP 70mm   |     |
| R 2  |      | "          | "    | "          | 1V 14Φ               |     |    |        |           |     |
| R 3  |      | "          | "    | "          | CVV-S 2Φ - 10C       |     |    |        | CP 28mm   |     |
| R 4  | CL02 | 低圧主幹盤      | CL01 | 低圧切替盤      | 600VCV 325Φ - 1C x 3 |     |    |        |           |     |
| R 5  | CL01 | 低圧切替盤      | CL03 | No. 1低圧動力盤 | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 6  | "    | "          | DA01 | 発電機盤       | 600VCV 325Φ - 3C     |     |    |        |           |     |
| R 7  | "    | "          | "    | "          | CVV 2Φ - 8C          |     |    |        |           |     |
| R 8  | CL03 | No. 1低圧動力盤 | CH01 | 受電盤        | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 9  | "    | "          | L-1  | 照明分電盤      | 600VCV 14Φ - 3C      |     | IV | 8Φ     | CP 36mm   |     |
| R 10 | "    | "          |      | 水銀灯        | 600VCV 5.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 11 | "    | "          | HA01 | No. 1コック外盤 | 600VCV 14Φ - 3C      |     |    |        |           |     |
| R 12 | "    | "          | "    | "          | 1V 3.5Φ              |     |    |        |           |     |
| R 13 | "    | "          | "    | "          | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 14 | HA01 | No. 1コック外盤 | HA02 | No. 2コック外盤 | 600VCV 5.5Φ - 3C     |     |    |        |           |     |
| R 15 | "    | "          | "    | "          | 1V 3.5Φ              |     |    |        |           |     |
| R 16 | "    | "          | "    | "          | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 17 | HA02 | No. 2コック外盤 | HA03 | No. 3コック外盤 | 600VCV 5.5Φ - 3C     |     |    |        |           |     |
| R 18 | "    | "          | "    | "          | 1V 3.5Φ              |     |    |        |           |     |
| R 19 | "    | "          | "    | "          | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 20 | DA01 | 発電機盤       |      | 発電機        | 600VCV 325Φ - 3C     |     | IV | 100Φ   |           |     |
| R 21 | "    | "          |      | "          | 600VCV 3.5Φ - 3C x 6 |     |    |        |           |     |
| R 22 | "    | "          |      | "          | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 23 | "    | "          |      | "          | CVV 2Φ - 8C          |     |    |        |           |     |
| R 24 | "    | "          |      | "          | CVV 2Φ - 3C          |     |    |        |           |     |
| R 25 | "    | "          |      | "          | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |           |     |
| R 26 | "    | "          | CL03 | No. 1低圧動力盤 | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 27 | "    | "          | CL04 | No. 2低圧動力盤 | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     |    |        |           |     |
| R 28 | "    | "          | "    | "          | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |           |     |
| R 29 | "    | "          | CH01 | 受電盤        | CVV 2Φ - 10C         |     |    |        |           |     |
| R 30 | DB01 | 始動用自家発電源盤  |      | 発電機        | 600VCV 80Φ - 2C      |     |    |        |           |     |

電気設備工事(撤去) ( 2/ 7)

| 配線番号 | 自    |           | 至    |             | 配線仕様                 | 端 末 |    | 接地線    | 電 線 管     | 備 考 |
|------|------|-----------|------|-------------|----------------------|-----|----|--------|-----------|-----|
|      | 記 号  | 名 称       | 記 号  | 名 称         | 種別、サイズ、芯数、本数         | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ | 種別、サイズ、本数 |     |
| R 31 | DB01 | 始動用自家発電源盤 | CL04 | No. 2低圧動力盤  | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     |    |        |           |     |
| R 32 | CB02 | 直流電源盤     | CL03 | No. 1低圧動力盤  | 600VCV 14Φ - 3C      |     |    |        |           |     |
| R 33 | "    | "         | "    | "           | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 34 | "    | "         | CL04 | No. 2低圧動力盤  | 600VCV 14Φ - 3C      |     |    |        |           |     |
| R 35 | "    | "         | CH01 | 受電盤         | 600VCV 3.5Φ - 2C x 2 |     |    |        |           |     |
| R 36 | "    | "         | DA01 | 発電機盤        | 600VCV 3.5Φ - 2C x 2 |     |    |        |           |     |
| R 37 | "    | "         | BM01 | フィルター盤      | 600VCV 5.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 38 | "    | "         | AT01 | 計装盤         | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 39 | "    | "         | "    | "           | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 40 | "    | "         |      | 汎用UPS       | 600VCV 5.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 41 | "    | "         |      | "           | 600VCV 5.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 42 | "    | "         |      | "           | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 43 | ER01 | リリ盤       | EL06 | 補機盤         | CVV 2Φ - 30C x 2     |     |    |        |           |     |
| R 44 | "    | "         | FL01 | 送風機盤        | CVV 2Φ - 10C         |     |    |        |           |     |
| R 45 | BG02 | 受電監視盤     | CL03 | No. 1低圧動力盤  | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 46 | "    | "         | CB02 | 直流電源盤       | 600VCV 3.5Φ - 2C x 2 |     |    |        |           |     |
| R 47 | "    | "         | BM01 | フィルター盤      | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 48 | "    | "         | CH01 | 受電盤         | CVV 2Φ - 3C x 2      |     |    |        |           |     |
| R 49 | "    | "         | "    | "           | CVV 2Φ - 8C          |     |    |        |           |     |
| R 50 | "    | "         | "    | "           | CVV-S 2Φ - 2C        |     |    |        |           |     |
| R 51 | "    | "         | DA01 | 発電機盤        | CVV 2Φ - 3C x 2      |     |    |        |           |     |
| R 52 | "    | "         | "    | "           | CVV 2Φ - 6C          |     |    |        |           |     |
| R 53 | "    | "         | CL01 | 低圧切替盤       | CVV 2Φ - 3C x 2      |     |    |        |           |     |
| R 54 | "    | "         | CB02 | 直流電源盤       | CVV 2Φ - 10C         |     |    |        |           |     |
| R 55 | BG01 | 監視操作盤     | CH01 | 受電盤         | CVV 2Φ - 3C          |     |    |        |           |     |
| R 56 | "    | "         | EL04 | No. 1配水ポンパ盤 | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |           |     |
| R 57 | "    | "         | "    | "           | CVV 2Φ - 30C         |     |    |        |           |     |
| R 58 | "    | "         | "    | "           | CVV-S 2Φ - 2C        |     |    |        |           |     |
| R 59 | "    | "         | EL05 | No. 2配水ポンパ盤 | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |           |     |
| R 60 | "    | "         | "    | "           | CVV 2Φ - 30C         |     |    |        |           |     |

電気設備工事(撤去) ( 3/ 7)

| 配線番号 | 自    |            | 至    |                    | 配線仕様              | 端 末 |    | 接地線    | 電 線 管     | 備 考 |
|------|------|------------|------|--------------------|-------------------|-----|----|--------|-----------|-----|
|      | 記 号  | 名 称        | 記 号  | 名 称                | 種別、サイズ、芯数、本数      | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ | 種別、サイズ、本数 |     |
| R 61 | BG01 | 監視操作盤      | EL05 | No. 2配水ポンパ盤        | CVV-S 2Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 62 | "    | "          | EL02 | No. 1送水ポンパ盤        | CVV 2Φ - 2C       |     |    |        |           |     |
| R 63 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 10C      |     |    |        |           |     |
| R 64 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 20C      |     |    |        |           |     |
| R 65 | "    | "          | EL03 | No. 2送水ポンパ盤        | CVV 2Φ - 2C       |     |    |        |           |     |
| R 66 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 10C      |     |    |        |           |     |
| R 67 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 20C      |     |    |        |           |     |
| R 68 | "    | "          | EL01 | 取水ポンパ盤             | CVV 2Φ - 2C       |     |    |        |           |     |
| R 69 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 10C      |     |    |        |           |     |
| R 70 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 15C      |     |    |        |           |     |
| R 71 | "    | "          | EL06 | 補機盤                | CVV 2Φ - 8C       |     |    |        |           |     |
| R 72 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 20C      |     |    |        |           |     |
| R 73 | "    | "          | "    | "                  | CVV-S 2Φ - 3C x 4 |     |    |        |           |     |
| R 74 | "    | "          | FL01 | 送風機盤               | CVV 2Φ - 2C x 2   |     |    |        |           |     |
| R 75 | "    | "          | "    | "                  | CVV 2Φ - 20C x 2  |     |    |        |           |     |
| R 76 | "    | "          | CL04 | No. 2低圧動力盤         | CVV 2Φ - 5C       |     |    |        |           |     |
| R 77 | "    | "          | BM01 | フィルター盤             | 3Φ3W-7Φ           |     |    |        |           |     |
| R 78 | "    | "          | "    | 火報受信機              | HP 1.2mm- 2P      |     |    |        | CP 22mm   |     |
| R 79 | AT01 | 計装盤        | BM01 | フィルター盤             | 3Φ3W-7Φ           |     |    |        |           |     |
| R 80 | "    | "          | ER01 | リリ盤                | CVV-S 2Φ - 2C x 3 |     |    |        |           |     |
| R 81 | "    | "          | EL04 | No. 1配水ポンパ盤        | CVV-S 2Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 82 | "    | "          | EL05 | No. 2配水ポンパ盤        | CVV-S 2Φ - 2C     |     |    |        |           |     |
| R 83 | CL04 | No. 2低圧動力盤 |      | 燃料移送ポンパ            | 600VCV 3.5Φ - 3C  |     | IV | 3.5Φ   | CP 28mm   |     |
| R 84 | "    | "          | DS01 | 燃料移送ポンパ            | CVV 2Φ - 12C      |     | IV | 5.5Φ   | CP 36mm   |     |
| R 85 | "    | "          |      | 燃料ツナ液位計            | CVV 2Φ - 4C       |     |    |        | CP 22mm   |     |
| R 86 | "    | "          |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇(1)  | 600VCV 3.5Φ - 3C  |     |    |        |           |     |
| R 88 | "    | "          |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇(2)  | 600VCV 3.5Φ - 3C  |     |    |        |           |     |
| R 90 | "    | "          |      | 〈直線接続点A〉電気室換気扇ツナ液  | CVV 2Φ - 2C       |     |    |        |           |     |
| R 91 | "    | "          |      | 〈自線接続点A〉電気室換気扇用ツナ液 | CVV 2Φ - 2C       |     |    |        |           |     |
| R 92 | "    | "          |      | 〈直線接続点A〉監視室換気扇     | 600VCV 3.5Φ - 3C  |     |    |        |           |     |

電気設備工事(撤去) ( 4/ 7)

| 配線番号  | 自    |             | 至    |                     | 配線仕様                 | 端 末 |    | 接地線    | 電 線 管       | 備 考 |
|-------|------|-------------|------|---------------------|----------------------|-----|----|--------|-------------|-----|
|       | 記 号  | 名 称         | 記 号  | 名 称                 | 種別、サイズ、芯数、本数         | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ | 種別、サイズ、本数   |     |
| R 93  | CL04 | No. 2低圧動力盤  |      | 〈直線接続点A〉監視室換気扇ツナ液   | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |             |     |
| R 94  | "    | "           |      | 〈自線接続点A〉監視室換気扇用ツナ液  | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |             |     |
| R 95  | "    | "           |      | 〈直線接続点A〉発電機室換気扇     | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     |    |        |             |     |
| R 96  | "    | "           |      | 〈直線接続点A〉発電機室換気扇ツナ液  | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |             |     |
| R 97  | "    | "           |      | 〈直線接続点A〉発電機室換気扇用ツナ液 | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |             |     |
| R 98  | CL03 | No. 1低圧動力盤  |      | 水質試験室換気扇            | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     | IV | 3.5Φ   |             |     |
| R 99  | "    | "           |      | 水質試験室換気扇用ツナ液        | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        |             |     |
| R 100 | CL04 | No. 2低圧動力盤  |      | ポンパ室排気ツナ            | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     | IV | 3.5Φ   | CP 22mm     |     |
| R 101 | "    | "           |      | ポンパ室排気ツナツナ          | CVV 2Φ - 2C          |     |    |        | CP 22mm     |     |
| S 102 | "    | "           |      | 〈引込点A〉電動ファン用開閉器箱    | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     |    |        |             |     |
| R 104 | AT01 | 計装盤         |      | 〈直線接続点C〉電源ツナツナ      | 600VCV 3.5Φ - 2C x 3 |     |    |        |             |     |
| R 106 | "    | "           |      | "                   | CVV-S 2Φ - 2C x 3    |     |    |        |             |     |
| R 107 |      | 電源ツナツナ      |      | 配水PH計               | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     | IV | 3.5Φ   | CP 22mm     |     |
| R 108 | AT01 | 計装盤         |      | "                   | CVV-S 1.25Φ - 2C     |     |    |        | CP 22mm     |     |
| R 109 | "    | "           |      | 〈直線接続点C〉取水濁度計       | CVV-S 1.25Φ - 2C     |     |    |        |             |     |
| R 110 |      | 電源ツナツナ      |      | 残留塩素計               | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     | IV | 3.5Φ   | CP 22mm     |     |
| R 111 | AT01 | 計装盤         |      | "                   | CVV-S 1.25Φ - 2C     |     |    |        | CP 22mm     |     |
| R 112 | "    | "           | AT03 | 〈直線接続点C〉観測井戸水位計盤    | 600VCV 3.5Φ - 2C     |     |    |        |             |     |
| R 114 | EL06 | 補機盤         |      | 〈直線接続点B〉流量調節弁       | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     |    |        |             |     |
| R 115 | "    | "           |      | "                   | CVV 2Φ - 10C         |     |    |        |             |     |
| R 116 | "    | "           |      | 〈直線接続点B〉流量調節弁側度     | CVV-S 2Φ - 2C        |     |    |        |             |     |
| R 117 | AT01 | 計装盤         |      | 排水群電極               | CVV 2Φ - 3C          |     |    |        |             |     |
| R 118 | "    | "           |      | 配水池水位計(1)           | CVV-S 2Φ - 3C        |     | IV | 3.5Φ   |             |     |
| R 119 | "    | "           |      | 配水池電極(1)            | CVV 2Φ - 5C          |     |    |        |             |     |
| R 120 | "    | "           |      | 配水池水位計(2)           | CVV-S 2Φ - 3C        |     | IV | 3.5Φ   |             |     |
| R 121 | "    | "           |      | 配水池電極(2)            | CVV 2Φ - 5C          |     |    |        |             |     |
| R 122 | EL04 | No. 1配水ポンパ盤 |      | No. 1配水ポンパ          | 600VCV 5.5Φ - 3C     |     | IV | 3.5Φ   | CP 22mm     |     |
| R 123 | "    | "           |      | No. 1配水ポンパ圧力SW      | CVV 2Φ - 2C x 2      |     |    |        | CP 22mm x 2 |     |
| R 124 | EL06 | 補機盤         |      | No. 1配水ポンパ吐出弁       | 600VCV 3.5Φ - 3C     |     | IV | 3.5Φ   | CP 22mm     |     |
| R 125 | "    | "           |      | No. 1配水ポンパ吐出弁ツナ     | CVV 2Φ - 12C         |     |    |        | CP 42mm     |     |

注 記

1、本図は全て、撤去を示す。

|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 配線表(1)(撤去)    |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-35          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年         | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年          | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |

電気設備工事(撤去) ( 5/ 7)

配 線 表

| 配線番号  | 自    |             | 至    |                  | 配線仕様         |                          | 端 末 |    | 接地線    |                  | 電 線 管     |          | 備 考 |
|-------|------|-------------|------|------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|------------------|-----------|----------|-----|
|       | 記 号  | 名 称         | 記 号  | 名 称              | 種別、サイズ、芯数、本数 |                          | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ |                  | 種別、サイズ、本数 |          |     |
| R 126 | EL06 | 補機盤         |      | No. 1配水ポンプ吐出側    | CVV-S        | 2 <sup>φ</sup> - 3C      |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> |           |          |     |
| R 127 | EL04 | No. 1配水ポンプ盤 | ES01 | No. 1配水ポンプ現場盤    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 2C    |     |    | IV     | 8 <sup>φ</sup>   |           |          |     |
| R 128 | "    | "           | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 15C     |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 129 | "    | "           | "    | "                | CVV-S        | 2 <sup>φ</sup> - 2C      |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 130 | EL06 | 補機盤         | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 8C      |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 131 | EL05 | No. 2配水ポンプ盤 |      | No. 2配水ポンプ       | 600VCV       | 5.5 <sup>φ</sup> - 3C    |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> | CP        | 22mm     |     |
| R 132 | "    | "           |      | No. 2配水ポンプ圧力SW   | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 2C x 2  |     |    |        |                  | CP        | 22mm x 2 |     |
| R 133 | EL06 | 補機盤         |      | No. 2配水ポンプ吐出弁    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 3C    |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> | CP        | 22mm     |     |
| R 134 | "    | "           |      | No. 2配水ポンプ吐出弁パイプ | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 12C     |     |    |        |                  | CP        | 42mm     |     |
| R 135 | "    | "           |      | No. 2配水ポンプ吐出弁側   | CVV-S        | 2 <sup>φ</sup> - 3C      |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> |           |          |     |
| R 136 | EL05 | No. 2配水ポンプ盤 | ES02 | No. 2配水ポンプ現場盤    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 2C    |     |    | IV     | 8 <sup>φ</sup>   |           |          |     |
| R 137 | "    | "           | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 15C     |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 138 | "    | "           | "    | "                | CVV-S        | 2 <sup>φ</sup> - 2C      |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 139 | EL06 | 補機盤         | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 8C      |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 140 | EL02 | No. 1送水ポンプ盤 |      | No. 1送水ポンプ       | 600VCV       | 38 <sup>φ</sup> - 3C x 2 |     |    | IV     | 14 <sup>φ</sup>  | CP        | 42mm x 2 |     |
| R 141 | "    | "           |      | No. 1送水ポンプ圧力SW   | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 2C x 2  |     |    |        |                  | CP        | 22mm x 2 |     |
| R 142 | EL06 | 補機盤         |      | No. 1送水ポンプ吐出弁    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 3C    |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> | CP        | 22mm     |     |
| R 143 | "    | "           |      | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 12C     |     |    |        |                  | CP        | 42mm     |     |
| R 144 | "    | "           |      | "                | CVV-S        | 2 <sup>φ</sup> - 3C      |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> |           |          |     |
| R 145 | EL02 | No. 1送水ポンプ盤 | ES03 | No. 1送水ポンプ現場盤    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 2C    |     |    | IV     | 8 <sup>φ</sup>   |           |          |     |
| R 146 | "    | "           | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 15C     |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 147 | EL06 | 補機盤         | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 8C      |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 148 | EL03 | No. 2送水ポンプ盤 |      | No. 2送水ポンプ       | 600VCV       | 22 <sup>φ</sup> - 3C x 2 |     |    | IV     | 8 <sup>φ</sup>   | CP        | 36mm x 2 |     |
| R 149 | "    | "           |      | No. 2送水ポンプ圧力SW   | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 2C x 2  |     |    |        |                  | CP        | 22mm x 2 |     |
| R 150 | EL06 | 補機盤         |      | No. 2送水ポンプ吐出弁    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 3C    |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> | CP        | 22mm     |     |
| R 151 | "    | "           |      | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 12C     |     |    |        |                  | CP        | 42mm     |     |
| R 152 | "    | "           |      | "                | CVV-S        | 2 <sup>φ</sup> - 3C      |     |    | IV     | 3.5 <sup>φ</sup> |           |          |     |
| R 153 | EL03 | No. 2送水ポンプ盤 | ES04 | No. 2送水ポンプ現場盤    | 600VCV       | 3.5 <sup>φ</sup> - 2C    |     |    | IV     | 8 <sup>φ</sup>   |           |          |     |
| R 154 | "    | "           | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 15C     |     |    |        |                  |           |          |     |
| R 155 | EL06 | 補機盤         | "    | "                | CVV          | 2 <sup>φ</sup> - 8C      |     |    |        |                  |           |          |     |

電気設備工事(撤去) ( 7/ 7)

配 線 表

[illegible]

電気設備工事(撤去) ( 6 / 7 )


配 線 表

| 配線番号  | 自    |           | 至    |                  | 配 線 仕 様             |  | 端 末 |    | 接 地 線   | 電 線 管       | 備 考 |
|-------|------|-----------|------|------------------|---------------------|--|-----|----|---------|-------------|-----|
|       | 記 号  | 名 称       | 記 号  | 名 称              | 種別、サイズ、芯数、本数        |  | 屋外  | 屋内 | 種別、サイズ  | 種別、サイズ、本数   |     |
| R 156 | EL06 | 補機盤       |      | 床排水ポンパ           | 600VCV 3.5° - 3C    |  |     |    | IV 3.5° | CP 22mm     |     |
| R 157 | "    | "         | ES05 | 床排水ポンパ現場盤        | CVV 2° - 15C        |  |     |    | IV 8°   | CP 28mm     |     |
| R 158 | "    | "         | "    | 床排水ポンパ電極         | CVV 2° - 5C         |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 159 | AT01 | 計装盤       |      | 配水圧力計            | CVV-S 2° - 2C       |  |     |    | IV 3.5° | CP 22mm     |     |
| R 160 | "    | "         |      | 送水流量計            | 600VCV 3.5° - 2C    |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 161 | "    | "         |      | "                | 専用ケーブル              |  |     |    | IV 3.5° | CP 28mm     |     |
| R 162 | "    | "         |      | 配水流量計            | 600VCV 3.5° - 2C    |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 163 | "    | "         |      | "                | 専用ケーブル              |  |     |    | IV 3.5° | CP 28mm     |     |
| R 164 | EL06 | 補機盤       | EL01 | 取水ポンパ盤           | 600VCV 100° - 3C    |  |     |    |         |             |     |
| R 165 | EL01 | 取水ポンパ盤    |      | 取水ポンパ中継端子盤       | 600VCV 60° - 3C x 2 |  |     |    |         | CP 54mm x 2 |     |
| R 166 | "    | "         |      | "                | IV 22°              |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 167 | AT01 | 計装盤       | ES06 | 取水ポンパ現場盤         | 600VCV 3.5° - 2C    |  |     |    | IV 3.5° |             |     |
| R 168 | EL01 | 取水ポンパ盤    | "    | "                | 600VCV 3.5° - 2C    |  |     |    |         |             |     |
| R 169 | "    | "         | "    | "                | CVV 2° - 3C         |  |     |    | IV 8°   |             |     |
| R 170 | "    | "         | "    | "                | CVV 2° - 15C        |  |     |    |         |             |     |
| R 171 | AT01 | 計装盤       | "    | "                | CVV 2° - 2C         |  |     |    |         |             |     |
| R 172 | "    | "         | "    | "                | CVV-S 2° - 2C       |  |     |    |         |             |     |
| R 173 | ES06 | 取水ポンパ現場盤  |      | 取水井電極(3P)        | CVV 2° - 3C         |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| S 174 | "    | "         |      | (引戻点B) 取水ポンパ室ドレン | CVV 2° - 2C         |  |     |    |         |             |     |
| R 175 | AT01 | 計装盤       |      | 取水流量計ポンパ電極       | CVV 2° - 2C         |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 176 | "    | "         |      | 取水流量変換器盤         | CVV 3.5° - 2C       |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 177 | "    | "         |      | "                | IV 3.5°             |  |     |    |         |             |     |
| R 178 | "    | "         |      | "                | CVV-S 2° - 2C       |  |     |    |         | CP 22mm     |     |
| R 179 | ES06 | 取水ポンパ現場盤  |      | 取水井水位計           | CVV-S 2° - 2C       |  |     |    | IV 3.5° | CP 22mm     |     |
| R 180 |      | 取水流量計変換器盤 |      | 取水流量計            | 専用ケーブル              |  |     |    |         | CP 28mm     |     |
| R 181 | "    | "         |      | "                | 600VCV 3.5° - 2C    |  |     |    | IV 3.5° | CP 22mm     |     |
| R 182 | FL01 | 送風機盤      |      | No. 1送風機         | 600VCV 14° - 3C     |  |     |    |         | CP 36mm     |     |
| R 183 | "    | "         |      | "                | IV 8°               |  |     |    |         |             |     |
| R 184 | "    | "         |      | No. 1送風機ドレン      | CVV 2° - 2C x 2     |  |     |    |         | CP 22mm x 2 |     |
| R 185 | "    | "         |      | No. 2送風機         | 600VCV 14° - 3C     |  |     |    | IV 8°   | CP 36mm     |     |

注記

1. 本図は全て、撤去を示す。

|       |                   |      |   |
|-------|-------------------|------|---|
| 工 事 名 | 水浜水源地区電氣設備更新事業    |      |   |
| 図面名称  | 電氣設備工事            |      |   |
| 縮 尺   | 配線表 (2) (撤去)      |      |   |
| 図面番号  | S = N0T (A1)      |      |   |
| 設計年月日 | E-36              | 整理番号 | — |
| 完成年月日 | 令和 8 年 4 月 日      |      |   |
|       | 令和 年 月 日          |      |   |
| 米 子   | 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |      |   |



ポンプ棟 1階 平面図 (S=1/50)

| 電気設備工事(仮設) < 1/ 1 > |      |       | 配 線 表 |       |                          |     |    |       |     |
|---------------------|------|-------|-------|-------|--------------------------|-----|----|-------|-----|
| 配線番号                | 自    |       | 至     |       | 配 線 仕 様<br>種別、サイズ、芯数、本数  | 端 末 |    | 電 線 管 | 備 考 |
|                     | 記 号  | 名 称   | 記 号   | 名 称   |                          | 屋外  | 屋内 |       |     |
| 1                   | CLA1 | 動力主幹盤 | CL02  | 低圧主幹盤 | 600VCVT 250 <sup>φ</sup> |     |    |       |     |


| 機器名称一覧表 |      |                   |     |     |
|---------|------|-------------------|-----|-----|
| 番 号     | 盤記号  | 盤 名 称             | 備 考 |     |
| ①       | CH01 | 受電盤               |     |     |
| ②       | CH02 | 変圧器盤              |     |     |
| ③       | CL01 | 低圧切換盤             |     |     |
| ④       | CL02 | 低圧主幹盤             |     |     |
| ⑤       | ER01 | リレー盤              |     |     |
| ⑥       | EL01 | 取水ポンプ盤            |     |     |
| ⑦       | EL02 | No.1送水ポンプ盤        |     |     |
| ⑧       | EL03 | No.2送水ポンプ盤        |     |     |
| ⑨       | EL04 | No.1配水ポンプ盤        |     |     |
| ⑩       | EL05 | No.2配水ポンプ盤        |     |     |
| ⑪       | EL06 | 補機盤               |     |     |
| ⑫       | FL01 | 送風機盤              |     |     |
| ⑬       | CL03 | No.1低圧動力盤         |     |     |
| ⑭       | CL04 | No.2低圧動力盤         |     |     |
| ⑮       |      | 直流電源盤             |     |     |
| ⑯       |      | 汎用レプサ             |     | 移 設 |
| ⑰       | AT01 | 計装盤               |     |     |
| ⑱       | BG01 | 監視操作盤             |     |     |
| ⑲       | BG02 | 受電監視盤             |     |     |
| ⑳       | BW01 | 遠方監視装置盤           |     |     |
| ㉑       | DA01 | 発電機盤              |     |     |
| ㉒       | DB01 | 始動用自家発電源盤         |     |     |
| ㉓       | DS01 | 燃料移送ポンプ現場盤        |     |     |
| ㉔       |      | 保安器盤              |     |     |
| ㉕       | L-1  | 照明分電盤 (1)         |     |     |
| ㉖       |      | 火災受信器             |     |     |
| ㉗       |      | 接地端子箱             |     |     |
| ㉘       |      | 接地間用SPD盤          |     |     |
| Ⓐ       |      | ディーゼル発電機 (125kVA) |     |     |
| Ⓑ       |      | 燃料タンク (490L)      |     |     |
| Ⓒ       |      | 燃料移送ポンプ (0.4kW×1) |     |     |
| Ⓓ       |      | 一次消音器             |     |     |
| Ⓔ       |      | 二次消音器             |     |     |
| Ⓕ       |      | 給油口ボックス           |     |     |
| 1       | CLA1 | 動力主幹盤             |     | 今 回 |

- 注 記
1.   は、今回を示す。
2.   は、移設を示す。

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源池電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | ポンプ棟 1階 平面図(仮設) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 50 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-37            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年           | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年            | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |




自家発電機 撤去図



機器表

| 品番 | 名 称      | 仕 様                                                                                  | 数量 | 備 考 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | ディーゼル発電機 | 交流発電機 (日立) YFC10P-R0<br>125KVA*220V*3φ*60Hz<br>ディーゼル機関 (ヤンマー) 6HAL 170PS*1800rpm*6st | 1台 | 撤去  |
| 2  | 燃料タンク    | 490L フロートスイッチ 架台付                                                                    | 1基 | 撤去  |
| 3  | 燃料移送ポンプ  | ギヤーポンプ 20φ*30L/min*2.5kg/cm*0.4KW                                                    | 1台 | 撤去  |
| 4  | ウィングポンプ  | 20φ                                                                                  | 1台 | 撤去  |
| 5  | 自動シャッター  | 663*663*90.9枚                                                                        | 1  | 撤去  |
| 6  | 1次消音器    | MPA-150 150A                                                                         | 1  | 撤去  |
| 7  | 2次消音器    | MPA-175 175A                                                                         | 1  | 撤去  |
| 8  | 排気管伸縮継手  | 150A*171.5L                                                                          | 1  | 撤去  |
| 9  | 排気タワミ管   | 100A*400L                                                                            | 1  | 撤去  |
| 10 | 燃料タワミ管   | ユニオン型 8A*450L                                                                        | 2  | 撤去  |
| 11 | 燃料タワミ管   | ユニオン型 15A*400L                                                                       | 2  | 撤去  |
| 12 | 梯子       | アルミニウム合金製 SWA240                                                                     | 1  | 撤去  |




撤去範囲  
(赤線部も含む)

|                       |                 |      |   |
|-----------------------|-----------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源池電気設備更新事業   |      |   |
|                       | 電気設備工事          |      |   |
| 図面名称                  | 自家発電機 撤去図       |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 30 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-38            | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日      |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日        |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                 |      |   |

< 撤 去 >

水銀灯 100W  
ポール T4.5 (ベースプレート式)

※ 撤去後、ポール配管・既設アンカーボルトはキャップ止めとする。



※ 配線引き抜き撤去の配管は、予備配管とし、導入線を入線しておくこと。

電灯設備 場内平面図 (撤去図) S = 1 : 100

|                       |                         |      |   |
|-----------------------|-------------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業<br>電気設備工事 |      |   |
| 図面名称                  | 電灯設備 場内平面図（撤去図）         |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 100 (A1)        |      |   |
| 図面番号                  | E-39                    | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年                   | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年                    | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                         |      |   |



分電盤 L-1 盤回路構成表（改造前）


| 盤名称<br>(形状)<br>幹線名称                       | 主幹遮断器             | 回路<br>番号 | 電圧<br>(V) | 分岐回路        |             |    |    | 負荷容量<br>1ΦVA<br>3ΦKW            |       |     |     | 付属機器<br>R, Ry<br>Mgs | 備考       |
|-------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------|----|----|---------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|----------|
|                                           |                   |          |           | M<br>C<br>B | E<br>L<br>B | AF | AT | 電灯                              | コンセント | 空調機 | その他 |                      |          |
| 分電盤 L-1<br>銅板製<br>壁埋込型<br>標準色<br><br>1Φ3W | MCCB3P<br>100/60A | 誘導灯      | 100       | ○           | 2P2E        | 30 | 20 | 誘導灯                             |       |     |     |                      | リモコントランス |
|                                           |                   | 自火報      | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 自動火災報知機                         |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 1        | 200       | ○           | 2P2E        | 30 | 20 | 昇降装置電源                          |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 2        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 水銀灯電源                           |       |     |     | RY1, RY2             |          |
|                                           |                   | 3        | 100       | ○           | 2P2E        | 30 | 20 | 地下ポンプ室照明                        |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 4        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | ポンプ室・発電気室照明                     |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 5        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室照明                           |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 6        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 水質試験室・玄関・監視室照明                  |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 7        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | ポンプ室コンセント                       |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 8        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室（ポンプ室側）発電気室コンセント             |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 9        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室・監視室・水質試験室（ポンプ室側）コンセント       |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 10       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | リモコントランス                        |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 11       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 監視室（電気室側）電気室コンセント               |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 12       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 監視室・水質試験室・玄関コンセント・トイレットファン・臭気電源 |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 13       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 外灯（水銀灯）                         |       |     |     |                      |          |
|                                           |                   | 予備       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 予備                              |       |     |     |                      |          |

< 改造 > 箱体は再利用とし、分電盤内部（中板共）の更新を行う。

分電盤 L-1 盤回路構成表（改造後）

※ 更新前には事前調査を行うこと。

| 盤名称<br>(形状)<br>幹線名称                         | 主幹遮断器             | 回路<br>番号 | 電圧<br>(V) | 分岐回路        |             |    |    | 負荷容量<br>1ΦVA<br>3ΦKW            |       |     |     | 付属機器<br>R, Ry<br>Mgs | 備考       |
|---------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------|----|----|---------------------------------|-------|-----|-----|----------------------|----------|
|                                             |                   |          |           | M<br>C<br>B | E<br>L<br>B | AF | AT | 電灯                              | コンセント | 空調機 | その他 |                      |          |
| 分電盤 L-1<br>中板銅板製<br>壁埋込型<br>標準色<br><br>1Φ3W | MCCB3P<br>100/60A | 誘導灯      | 100       | ○           | 2P1E        | 50 | 20 | 誘導灯                             |       |     |     |                      | リモコントランス |
|                                             |                   | 自火報      | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 自動火災報知機                         |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 1        | 200       | ○           | 2P2E        | 50 | 20 | 予備                              |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 2        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | ポンプ室吹抜照明電源                      |       |     |     | RY1, RY2             |          |
|                                             |                   | 3        | 100       | ○           | 2P1E        | 50 | 20 | 地下ポンプ室照明                        |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 4        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | ポンプ室・発電気室照明                     |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 5        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室照明                           |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 6        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 水質試験室・玄関・監視室照明                  |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 7        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | ポンプ室コンセント                       |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 8        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室（ポンプ室側）発電気室コンセント             |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 9        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室・監視室・水質試験室（ポンプ室側）コンセント       |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 10       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | リモコントランス                        |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 11       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 監視室（電気室側）電気室コンセント               |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 12       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 監視室・水質試験室・玄関コンセント・トイレットファン・臭気電源 |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 13       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 予備                              |       |     |     |                      |          |
|                                             |                   | 予備       | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 予備                              |       |     |     |                      |          |



参考図

S = 1 : 1.5

分電盤 L-2 盤回路構成表（撤去）


| 盤名称<br>(形状)<br>幹線名称                      | 主幹遮断器            | 回路<br>番号 | 電圧<br>(V) | 分岐回路        |             |    |    | 負荷容量<br>1ΦVA<br>3ΦKW |       |     |     | 付属機器<br>R, Ry<br>Mgs | 備考      |
|------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|-------------|----|----|----------------------|-------|-----|-----|----------------------|---------|
|                                          |                  |          |           | M<br>C<br>B | E<br>L<br>B | AF | AT | 電灯                   | コンセント | 空調機 | その他 |                      |         |
| 分電盤 L-2<br>銅板製<br>壁掛型<br>標準色<br><br>1Φ3W | MCCB3P<br>50/30A | 1        | 100       | ○           | 2P2E        | 30 | 20 | 塩水ポンプ室照明コンセント        |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 2        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室・薬注室・送風機室照明       |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 3        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 薬注室・温風ヒーター1電源        |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 4        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 取水ポンプ室電源             |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 5        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 塩水ポンプ室・温風ヒーター1電源     |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 6        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室・薬注室・送風機室コンセント    |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 7        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 換気扇電源                |       |     |     |                      | タイムスイッチ |

< 更新 >

分電盤 L-2 盤回路構成表（更新）

※ 更新前には事前調査を行うこと。

| 盤名称<br>(形状)<br>幹線名称                      | 主幹遮断器            | 回路<br>番号 | 電圧<br>(V) | 分岐回路        |             |    |    | 負荷容量<br>1ΦVA<br>3ΦKW |       |     |     | 付属機器<br>R, Ry<br>Mgs | 備考      |
|------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|-------------|----|----|----------------------|-------|-----|-----|----------------------|---------|
|                                          |                  |          |           | M<br>C<br>B | E<br>L<br>B | AF | AT | 電灯                   | コンセント | 空調機 | その他 |                      |         |
| 分電盤 L-2<br>銅板製<br>壁掛型<br>標準色<br><br>1Φ3W | MCCB3P<br>50/30A | 1        | 100       | ○           | 2P1E        | 50 | 20 | 塩水ポンプ室照明コンセント        |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 2        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室・薬注室・送風機室照明       |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 3        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 予備                   |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 4        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 取水ポンプ室電源             |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 5        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 予備                   |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 6        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 電気室・薬注室・送風機室コンセント    |       |     |     |                      |         |
|                                          |                  | 7        | ▽         | ○           | ▽           | ▽  | ▽  | 換気扇電源                |       |     |     |                      | タイムスイッチ |





参考図

S = 1 : 1.5

※寸法は参考とする

|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 分電盤結線図        |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-40          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年         | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年          | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |

照明器具姿図

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|--------------------|---------|-----------------------|-------|--------------------|
| A 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LED直付型 反射笠付型 4 4 W       | A 4 2 D | LED非常灯 反射笠付型 4 5 W          | A' 4 2  | LED直付型 反射笠付型防湿・防雨型 4 4 W | B 4 2 | LED吊下型 反射笠付型 4 4 W | B 4 2 D | LED非常灯吊下型 反射笠付型 4 5 W | C 4 1 | LED吊下型 反射笠付型 2 1 W |
| <div><div></div><div>一般タイプ、6900lmタイプ<br/>定格出力型、電圧100～242V<br/>本体：銅板（白色粉体塗装）<br/>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br/>昼白色（5000K）、Ra83<br/>電源装置はライトバー側に内蔵</div><div>参考型番：XF460KENLE9</div></div>                                                                                                 |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>非常灯タイプ、6900lm（Hf32形高出力×2灯器具相当）<br/>常時：ライトバー点灯、非常時：本体組込LED（高出力型）点灯<br/>電圧：100～242V対応、蓄電池：ニッケル水素電池<br/>非常灯設定番号：LAL E-018<br/>非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）、点検スイッチ付<br/>自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付</div><div>参考型番：XDL462KGNLE9</div></div>                           |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>一般タイプ、6900lmタイプ<br/>定格出力型、電圧100～242V<br/>本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）<br/>防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br/>1P23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83<br/>電源装置はライトバー側に内蔵</div><div>参考型番：XLW463KENZLE9</div></div>                                                                  |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>※ 吊具は既設再使用とする。</div><div>一般タイプ、6900lmタイプ<br/>定格出力型、電圧100～242V<br/>本体：銅板（白色粉体塗装）<br/>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br/>昼白色（5000K）、Ra83<br/>電源装置はライトバー側に内蔵</div><div>参考型番：XF460KENLE9</div></div>                                                                      |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>※ 吊具は既設再使用とする。</div><div>非常灯タイプ、6900lm（Hf32形高出力×2灯器具相当）<br/>常時：ライトバー点灯、非常時：本体組込LED（高出力型）点灯<br/>電圧：100～242V対応、蓄電池：ニッケル水素電池<br/>非常灯設定番号：LAL E-018<br/>非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）、点検スイッチ付<br/>自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付</div><div>参考型番：XDL462KGNLE9</div></div> |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>※ 吊具は既設再使用とする。</div><div>一般タイプ、3200lmタイプ<br/>定格出力型、電圧100～242V<br/>本体：銅板（白色粉体塗装）<br/>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）<br/>昼白色（5000K）、Ra83<br/>電源装置はライトバー側に内蔵</div><div>参考型番：XF430KENLE9</div></div>                                                                      |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| C 4 1 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LED非常灯吊下型 反射笠付型 2 2 W    | D 4 2   | LSS10-4-65 4 6 W            | D 4 2 D | LED非常灯直付型 4 5 W          | E 4 2 | LSS1-4-65 4 6 W    | F 4 1   | LSS1-4-30 2 2 W       | H 6 0 | LEDシーリングライト 8 W    |
| <div><div></div><div>※ 吊具は既設再使用とする。</div><div>非常灯タイプ、3200lm（Hf32形高出力×1灯器具相当）<br/>常時：ライトバー点灯、非常時：本体組込LED（高出力型）点灯<br/>電圧：100～242V対応、蓄電池：ニッケル水素電池<br/>非常灯設定番号：LAL E-018<br/>非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）、点検スイッチ付<br/>自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付</div><div>参考型番：XDL432KGNLE9</div></div>   |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>非常灯タイプ、6900lm（Hf32形高出力×2灯器具相当）<br/>常時：ライトバー点灯、非常時：本体組込LED（高出力型）点灯<br/>電圧：100～242V対応、蓄電池：ニッケル水素電池<br/>非常灯設定番号：LAL E-018<br/>非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）、点検スイッチ付<br/>自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付<br/>リモコン：FSK90910K（別売）</div><div>参考型番：XDL462DGNLE9</div></div>   |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>※ ガード付</div><div>※ ガード付</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>※ ガード付</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>昼白色（5000K）、Ra83<br/>器具光束885lm、電圧100V<br/>天井面・壁面取付専用<br/>カバー：プラスチック（ホワイト）</div><div>参考型番：LGB51633LE1</div></div>                                                                                                                                                                            |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| I 3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 高天井用照明器具 水銀灯300形相当 6 1 W | K 1 6   | 防湿・防雨 LEDブラケット（センサー付） 1 6 W |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>光束11000lm、電圧100～242V<br/>昼白色、5000K、Ra70、拡散タイプ、直付型<br/>光束維持時間40000時間（光束維持率85%）、電源内蔵型<br/>本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板<br/>約5～100%連続調光、落下防止ワイヤー付<br/>器具本体（2kg）</div><div>参考型番：NYM20200LR9</div></div>                                                                                    |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div><div></div><div>LED（昼白色）<br/>寸法：幅78×105×高774<br/>ステンレス 白 アクリル樹脂 乳白<br/>定格電圧：AC100V～242V<br/>器具光束：1,450lm<br/>固有エネルギー消費効率：91.1lm/W（AC200V時）<br/>寿命：40,000時間（光束維持率85%）<br/>相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83</div><div>参考型番：LEDB-20953YN-LD9</div></div>                                                            |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |
| <div>注記<br/>1）本設計図の照明器具は本図による他、公共施設用照明器具（JIL5004-2021）の型番の器具による。<br/>記載なき場合は指定がないものとする。<br/>グリーン購入法適用の場合は、グリーン購入法照明器具における環境物品評価基準を満足すること。<br/>2）メーカー、形状および寸法は参考とする。<br/>3）照明器具の消費電力はJISC8105-3の測定方法による。<br/>※のついた照明器具の消費電力は、一般社団法人日本照明器具工業会のガイド114による。<br/>4）照明器具は全てLEDとする。</div>                                                                                                                  |                          |         |                             |         |                          |       |                    |         |                       |       |                    |

|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 照明器具姿図        |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-41          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8 年 4 月 日  |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日      |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |

| 放散機通路   |   |  |
|---------|---|--|
| A 4 2 D | 1 |  |
| A 4 2   | 1 |  |
| F 4 1   | 4 |  |

| 放散    |   |  |
|-------|---|--|
| I 3 0 | 4 |  |

| 水質試験室   |   |  |
|---------|---|--|
| D 4 2 D | 1 |  |
| D 4 2   | 1 |  |


| 監視室     |   |  |
|---------|---|--|
| D 4 2   | 6 |  |
| D 4 2 D | 2 |  |

| ポーチ   |   |  |
|-------|---|--|
| K 1 6 | 1 |  |

| 玄関ホール   |   |  |
|---------|---|--|
| D 4 2 D | 1 |  |


| 便所    |   |  |
|-------|---|--|
| H 6 0 | 1 |  |

| 洗面    |   |  |
|-------|---|--|
| H 6 0 | 1 |  |



電灯設備 1階平面図 (改修後) S = 1 : 1 0 0


| ポンプ室    |   |  |
|---------|---|--|
| E 4 2   | 2 |  |
| A 4 2   | 3 |  |
| A 4 2 D | 2 |  |



電灯設備 地階平面図 (改修後) S = 1 : 1 0 0

| 発電機室    |   |  |
|---------|---|--|
| B 4 2   | 3 |  |
| B 4 2 D | 2 |  |

| 電気室     |     |  |
|---------|-----|--|
| C 4 1   | 1 3 |  |
| C 4 1 D | 7   |  |




| 送風機室  |   |  |
|-------|---|--|
| A 4 2 | 2 |  |

| 薬注室    |   |  |
|--------|---|--|
| A' 4 2 | 1 |  |


| 電気室   |   |  |
|-------|---|--|
| A 4 2 | 2 |  |

電灯設備 2階平面図 (改修後) S = 1 : 1 0 0



| 塩水ポンプ室 |   |  |
|--------|---|--|
| A' 4 2 | 1 |  |

塩水ポンプ室 電灯設備 平面図 (改修後) S = 1 : 1 0 0



| 取水ポンプ室 |   |  |
|--------|---|--|
| A 4 2  | 1 |  |




取水ポンプ室 電灯設備 平面図 (改修後) S = 1 : 1 0 0

【 凡 例 】

| 記 号   | 名 称                                  |
|-------|--------------------------------------|
| ●     | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×1 (金属プレート)          |
| ■     | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×2 (金属プレート)          |
| □     | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×1+PL×1 (金属プレート)     |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×2+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×3+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×4+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ⊗ 2 L | セレクトスイッチ 2回路 (金属プレート)                |

|                       |                  |      |   |
|-----------------------|------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業    |      |   |
|                       | 電気設備工事           |      |   |
| 図面名称                  | 電灯設備 平面図 (改修後)   |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 100 (A1) |      |   |
| 図面番号                  | E-42             | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日       |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日         |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                  |      |   |

撤去照明器具姿図

|                                                                                       |                          |                                                                                       |                          |                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                          |    |                          |    |                          |
| A 42                                                                                  | FL 40W x 2               | B 42                                                                                  | FL 40W x 2               | C 41                                                                                  | FL 40W x 1               |
| A 42 D                                                                                | FL 40W x 2 電池内蔵型 (⑩ 50%) | B 42 D                                                                                | FL 40W x 2 電池内蔵型 (⑩ 50%) | C 41 D                                                                                | FL 40W x 1 電池内蔵型 (⑩ 50%) |
| A* 42                                                                                 | FL 40W x 2 鉛酸型           |                                                                                       |                          |                                                                                       |                          |
|     |                          |    |                          |    |                          |
| D 42                                                                                  | FL 40W x 2               | E 42 D                                                                                | FL 40W x 2 電池内蔵型 (⑩ 50%) | F 41                                                                                  | FL 40W x 1               |
| D 42 D                                                                                | FL 40W x 2 電池内蔵型 (⑩ 50%) |                                                                                       |                          | F 41 D                                                                                | FL 40W x 1 電池内蔵型 (⑩ 50%) |
|  |                          |  |                          |  |                          |
| G 21                                                                                  | FL 20W x 1 (WP)          | H 60                                                                                  | FL 60W                   | I 30                                                                                  | HF 300W                  |
|   |                          |  |                          |                                                                                       |                          |
| J 21                                                                                  | FL 20W x 1 電池内蔵型         | K 21                                                                                  | FL 20W x 1 電池内蔵型         |                                                                                       |                          |

|                       |               |      |   |
|-----------------------|---------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源池電気設備更新事業 |      |   |
|                       | 電気設備工事        |      |   |
| 図面名称                  | 撤去照明器具姿図      |      |   |
| 縮 尺                   | S = NOT (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-43          | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日    |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日      |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |               |      |   |

| 吹抜機通路   |   |  |
|---------|---|--|
| A 4 2 D | 1 |  |
| A 4 2   | 1 |  |
| F 4 1 D | 3 |  |
| F 4 1   | 1 |  |

| 吹抜    |   |  |
|-------|---|--|
| I 3 0 | 4 |  |

| 水質試験室   |   |  |
|---------|---|--|
| D 4 2 D | 1 |  |
| D 4 2   | 1 |  |


| 監視室     |   |  |
|---------|---|--|
| D 4 2   | 6 |  |
| D 4 2 D | 2 |  |

| ポーチ   |   |  |
|-------|---|--|
| G 2 1 | 1 |  |

| 玄関ホール   |   |  |
|---------|---|--|
| D 4 2 D | 1 |  |


| 便所    |   |  |
|-------|---|--|
| H 6 0 | 1 |  |

| 洗面    |   |  |
|-------|---|--|
| H 6 0 | 1 |  |



電灯設備 1階平面図（撤去図） S = 1 : 1 0 0


| ポンプ室    |   |  |
|---------|---|--|
| E 4 2 D | 2 |  |
| A 4 2   | 3 |  |
| A 4 2 D | 2 |  |




電灯設備 地階平面図（撤去図） S = 1 : 1 0 0

| 発電機室    |   |  |
|---------|---|--|
| B 4 2   | 3 |  |
| B 4 2 D | 2 |  |

| 電気室     |     |  |
|---------|-----|--|
| C 4 1   | 1 3 |  |
| C 4 1 D | 7   |  |




電灯設備 R階平面図（撤去図） S = 1 : 1 0 0



| 塩水ポンプ室 |   |  |
|--------|---|--|
| A' 4 2 | 1 |  |

塩水ポンプ室 電灯設備 平面図（撤去図） S = 1 : 1 0 0



| 取水ポンプ室 |   |  |
|--------|---|--|
| A 4 2  | 1 |  |

取水ポンプ室 電灯設備 平面図（撤去図） S = 1 : 1 0 0


【 凡 例 】

| 記 号   | 名 称                                  |
|-------|--------------------------------------|
| ●     | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×1 (金属プレート)          |
| ■     | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×2 (金属プレート)          |
| □     | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×1+PL×1 (金属プレート)     |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×2+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×3+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ■ L   | 埋込タンブラスイッチ 1P15A×4+1PL15A×1 (金属プレート) |
| ⊗ 2 L | セレクトスイッチ 2回路 (金属プレート)                |


※ 図中の X は撤去を示す。

|                       |                         |      |   |
|-----------------------|-------------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業<br>電気設備工事 |      |   |
| 図面名称                  | 電灯設備 平面図（撤去図）           |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 100 (A1)        |      |   |
| 図面番号                  | E-44                    | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日              |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日                |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                         |      |   |


図中の機器を撤去・更新する。




コンセント設備 1階平面図 (改修) S=1:100




コンセント設備 地階平面図 (改修) S=1:100



コンセント設備 R階平面図 (改修) S=1:100



塩水ポンプ室 コンセント設備 平面図 (改修) S=1:100



取水ポンプ室 コンセント設備 平面図 (改修) S=1:100

【 凡 例 】


| 記 号   | 名 称                         |
|-------|-----------------------------|
| ① 1   | 埋込コンセント 2P15A×1             |
| ① 2   | 埋込コンセント 1P15A×2             |
| ① TWP | 引掛防雨コンセント 2P15AE×1          |
| ① 3φ  | 埋込3φ200Vコンセント 接地3P200V20A引掛 |

※ プレートはすべて金属製とする。  
配線は再接続とする。


|                       |                      |      |   |
|-----------------------|----------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業        |      |   |
|                       | 電気設備工事               |      |   |
| 図面名称                  | コンセント設備 平面図 (撤去・改修後) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 100 (A1)     |      |   |
| 図面番号                  | E-45                 | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年 4月 日           |      |   |
| 完成年月日                 | 令和 年 月 日             |      |   |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                      |      |   |




図中の機器を撤去・更新する。




換気設備 1階平面図 (改修) S = 1 : 100




換気設備 地階平面図 (改修) S = 1 : 100



換気設備 R階平面図 (改修) S = 1 : 100



塩水ポンプ室 換気設備 平面図 (改修) S = 1 : 100



取水ポンプ室 換気設備 平面図 (改修) S = 1 : 100

| 更新換気機器リスト |         |                                                                                       |     |      |              |                                                                          |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 記号        | 機 器 名   | 仕 様                                                                                   | 電 源 |      | 台数           | 設置場所                                                                     |
|           |         |                                                                                       | 相   | 電 圧  |              |                                                                          |
| FE 1      | 有圧換気扇   | 形 式：壁掛形 ・羽根径：φ250<br>処理風量：2880m <sup>3</sup> /h<br>付 属 品：                             | 3   | 200V | 110W<br>(消費) | 1 発電機室<br>参考型番：FY-25GTU3                                                 |
| FE 2      | 有圧換気扇   | 形 式：壁掛形 ・羽根径：φ250<br>処理風量：1320m <sup>3</sup> /h<br>付 属 品：SUS製ウエザークカバー防鳥網付             | 3   | 200V | 42W<br>(消費)  | 1 監視室<br>参考型番：FY-25GTU3<br>: FY-HMX253+FY-NRM253                         |
| FE 3      | 有圧換気扇   | 形 式：壁掛形 ・羽根径：φ350<br>処理風量：2880m <sup>3</sup> /h<br>付 属 品：SUS製ウエザークカバー防鳥網付             | 3   | 200V | 110W<br>(消費) | 2 電気室<br>参考型番：FY-35GTU3<br>: FY-HMX353+FY-NRM353                         |
| FE 4      | 一般換気扇   | 形 式：壁掛形格子タイプ ・羽根径：φ200<br>処理風量：588m <sup>3</sup> /h<br>付 属 品：SUS製ウエザークカバー防虫網付、サーモスイッチ | 1   | 100V | 17W<br>(消費)  | 1 水質試験室<br>参考型番：FY-20AF6+FY-ST306<br>: FY-HDX20+FY-NTX20                 |
| FE 5      | パイプ用ファン | 形 式：角形格子タイプ ・φ100<br>処理風量：58m <sup>3</sup> /h<br>付 属 品：SUS葉型フードφ100                   | 1   | 100V | 2W<br>(消費)   | 1 便所<br>参考型番：FY-08PDL9<br>: FY-MFX043                                    |
| FE 6      | 有圧換気扇   | 形 式：壁掛形 ・羽根径：φ250<br>処理風量：1220m <sup>3</sup> /h<br>付 属 品：SUS製ウエザークカバー防鳥網付、サーモスイッチ     | 1   | 100V | 41W<br>(消費)  | 3 薬注室・電気室<br>・塩水ポンプ室<br>参考型番：FY-25GSX4+FY-ST306<br>: FY-HMX253+FY-NRM253 |

A ルームサーモスタット (参考品番：ARS-C140)

※ 配線は再接続とする。

【 撤去凡例 】

| 記 号  | 名 称                                   | 数量 |
|------|---------------------------------------|----|
| FE 1 | 有圧換気扇 25cm-3φ200V                     | 1  |
| FE 2 | 有圧換気扇 25cm-3φ200V アルミ製ウエザークカバー        | 1  |
| FE 3 | 有圧換気扇 35cm-3φ200V アルミ製ウエザークカバー        | 2  |
| FE 4 | 壁換気扇 20cm-100V サーモスイッチ共 アルミ製ウエザークカバー  | 1  |
| FE 5 | パイプファン φ100 アルミ製パイプフード                | 1  |
| FE 6 | 有圧換気扇 25cm-100V サーモスイッチ共 アルミ製ウエザークカバー | 3  |

|                       |                   |      |   |
|-----------------------|-------------------|------|---|
| 工 事 名                 | 水浜水源地電気設備更新事業     |      |   |
|                       | 電気設備工事            |      |   |
| 図面名称                  | 換気設備 平面図 (撤去・改修後) |      |   |
| 縮 尺                   | S = 1 : 100 (A1)  |      |   |
| 図面番号                  | E-46              | 整理番号 | — |
| 設計年月日                 | 令和 8年             | 4月   | 日 |
| 完成年月日                 | 令和 年              | 月    | 日 |
| 米 子 市 上 下 水 道 局 浄 水 課 |                   |      |   |