

回 答 書

令和8年8月6日

米子市上下水道事業管理者
上下水道局長 下関 浩次

工事番号	206
工 事 名	水浜水源地電気設備更新事業電気設備工事
工事場所	米子市水浜

上記物件に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

番号	質 問 内 容	設計図書等の該当頁	回 答 内 容
1	本件、受変電設備及びポンプ台数が変更となります。中央監視画面側の画面及びソフト変更はどのような計画となっておりますでしょうか。	設計図面P.3	中央監視画面側の画面及びソフト変更は本工事に含まれておりません。