

水質検査結果報告書

令和8年6月25日

米子市上下水道局
水質管理課長 山本 剛

検査結果を下記のとおり通知します。

依頼者	米子市上下水道局 浄水課 水源整備担当				
請求理由	水浜ポンプ井及び混和池内面塗装後使用前検査				
採水年月日	令和8年6月24日				
天候	前日	曇	当日	曇/雨	
採水地点	水浜ポンプ井				
採水者	船川 倫宏、友森 学				
項目	基準値等		単位		
気温			℃	21.4	
水温			℃	15.7	
一般細菌	100個／mL以下		個／mL	5	
大腸菌	検出されないこと			検出せず	
塩化物イオン	200mg/L以下		mg／L	11.8	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		mg／L	<0.3	
pH値	5.8～8.6			7.5	
味	異常でないこと			異常なし	
臭気	異常でないこと			異常なし	
色度	5度以下		度	<0.5	
濁度	2度以下		度	<0.1	
残留塩素			mg／L	0.25	
電気伝導率			μ S/cm	131	
判 定			上記検査項目について 適 合		
検査期日	令和8年6月24日 ～ 令和8年6月25日				
検査機関	米子市上下水道局 水質管理課 管理担当				
検査責任者	土江克美				

※ 定量下限値未満の場合は、“<(不等号)”で表記。