

回 答 書

令和8年9月17日

米子市上下水道事業管理者
上下水道局長 下関 浩次

工事番号	208
工 事 名	石州府水源時非常用自家発電設備整備事業 ディーゼル発電機設置工事
工事場所	米子市石州府

上記物件に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

番号	質 問 内 容	設計図書等の該当頁	回 答 内 容
1	基礎工事もありますが、基礎の設計も施工範囲でよろしいでしょうか。	図面P.2	基礎の強度計算等の詳細設計は施工範囲外です。 受注者はメーカー推奨基礎寸法及び日本下水道事業団仕様(参考基礎図)などを基に施工図(配筋位置・仕様等を記載)を作成し、施工前に監督員の承認を得てください。
2			
3			
4			